ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ
ⵜⴰⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵣⵔⴼⵜ
Royaume du Maroc
MINISTÈRE DE LA JUSTICE

المملكة المغربية
وزارة العدل
المعهد الوطني لكتابة الضبط
والمهن القانونية والقضائية

# AVIS D'ACHAT SUR BON DE COMMANDE
# N°02-BC/2026

**Le Directeur de l'Institut National des Greffes et des Professions Juridiques et Judiciaires, procède à l'achat sur bon du commande des prestations objet du présent avis, en application de l'article 91 du décret n°2-22-431 relatif aux marchés publics.**

**Objet de la prestation :**

**Entretien et recharge des extincteurs du siége de l'Institut National des Greffes et des Professions Juridiques et Judiciaires.**

**Consistance de la prestation :**

| N° | Désignation | Caractéristiques et spécifications | Unité de mesure | Quantité | Garanties exigées |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **Vérification, entretien, remise en état et recharge des extincteurs à poudre polyvalente ABC de 9kg** | • Démontage et contrôle du sparklet ou vérification de la pression interne ;<br>• Changement du sparklet si nécessaire ;<br>• Contrôle de la charge et vidage (eau), détassage (poudre) ou remplacement ;<br>• Remplissage des extincteurs à eau par eau+additif ;<br>• Vérification de la soupape de sécurité, de la liaison entre la bouteille de chasse et le corps de l'appareil;<br>• Vérification de l'état de tromblon et remplacement en cas de défaillance ;<br>• Contrôle des traces de rouille, chocs ou corrosion ;<br>• Nettoyage des filtres et enlèvement des dépôts (Pulvérisateur ou filtre bouché);<br>• Graissage des pièces mobiles (roues / percuteur bloqué, mécanisme de détente …);<br>• Changement de la poudre détériorée ;<br>• Fourniture et pose des plaques signalétiques manquantes, équivalentes à l'existant et conformes à la réglementation en vigueur ;<br>• Vérification du mode de fixation des extincteurs muraux et remise en conformité, notamment le remplacement ou l'ajout des points de fixation (deux vis minimum), lorsque l'appareil est fixé par un seul point;<br>• Mettre à jour les étiquettes des extincteurs, indiquant la date de la prochaine inspection prévue;<br>• Réalisation d'un essai aléatoire et recharge de 6 extincteurs en présence des agents de sécurité afin de vérifier le bon fonctionnement des équipements;<br>• Retour de chaque extincteur à son emplacement initial après intervention. | **Unité** | **101** | Une attestation de qualification d'installateur et de vérificateur des extincteurs mobiles ou leur copie égalisée de l'année 2025-2026 délivrée par un organisme agrée. |
| 2 | **Vérification, entretien, remise en état et recharge des extincteurs à eau + additif AFFF de 6L** | | **Unité** | **67** | |
| 3 | **Vérification, entretien, remise en état et recharge des extincteurs à CO2 5kg** | • Vérification de l'état externe du diffuseur (cassure fêlure) et du flexible ;<br>• Démontage du tromblon (système de détente) et vérification de l'absence d'obstruction ;<br>• Vérification de l'état des joints, avec remplacement en cas de déformation ou déchirure ;<br>• Contrôle de la charge par pesée ;<br>• Mettre en recharge l'appareil si la tolérance est inférieure ;<br>• S'assurer du bon fonctionnement du système de sécurité ;<br>• Changement des pièces défectueuses;<br>• Fourniture et pose des plaques signalétiques manquantes, équivalentes à l'existant et conformes à la réglementation en vigueur ;<br>• Vérification du mode de fixation des extincteurs muraux et remise en conformité, notamment le remplacement ou l'ajout des points de fixation (deux vis minimum), lorsque l'appareil est fixé par un seul point;<br>• Réalisation d'un essai aléatoire et recharge de 3 extincteurs en présence des agents de sécurité afin de vérifier le bon fonctionnement des équipements;<br>• Retour de chaque extincteur à son emplacement initial après intervention. | **Unité** | **62** | |

**Lieux d'execution :**

**L'Institut National des Greffes et des Professions Juridiques et Judiciaires, sis à Technopolis - Salé Al Jadida.**

**Délai d'exécution :**

**10 jours** à compter à partir de la date fixée par l'ordre de service prescrivant le commencement de l'exécution des prestations objet du présent bon de commande.

**Date et heure limites de réception des devis des concurrents : 16/03/2026 à 11H00.**

Les plis des concurrents sont déposés par voie électronique dans le portail des marchés publics accessibles à l'adresse :

www.marchespublics.gov.ma