Avis d'achat
Sur bons de commande n° 08/2026

Le Directeur du Théâtre Mohammed V procède à l'achat sur bon de commande des prestations, objet du présent avis, en application des dispositions de l'article 91 du décret N° 2- 22-431 relatif aux marchés publics.

Objet de la prestation : Entretien et Maintenance du Postes de Transformation et Armoire Électrique TGBT

Consistance de la prestation

N°	Désignation	Caractéristiques et spécifications	Unité de mesure	Quantité	Garanties exigées
1	Entretien et Maintenance du Poste de Transformation et Armoire Électrique TGBT	✓ Maintenance et nettoyage du transformateur ✓ Nettoyage et peinture du local poste de transformation. ✓ La vérification des contacts de position Interrupteur. ✓ Le contrôle des traces d'effluve et d'absence de chauffe. ✓ Mesure de la résistance de mise à la terre de neutre. ✓ Mesure de la résistance de mise a la terre des masses. ✓ Le prélèvement et vérification d'huile. ✓ La vérification des têtes de cables électriques ✓ Les tests manœuvres et contrôle de fusibles. ✓ Vérification du ventilateur local poste de transformation	U	1	Attestation de vérification

- ✓ **Lieu d'exécution :** Théâtre Mohammed V Avenue AL MANSOUR ADDAHBI RABAT
- ✓ **Délai d'exécution : 30 jours**
- ✓ **Date et heure limites de réception des devis des concurrents : le** .....

Les plis des concurrents sont déposés par voie électronique dans le portail des marchés publics accessible à l'adresse www.marchespublics.gov.ma

Le Directeur du Théâtre Mohammed V
Mohammed BENHSAIN

مسرح محمد الخامس
Théâtre Mohammed V

Théâtre Mohammed V مسرح محمد الخامس
العنوان: شارع المنصور الذهبي ص.ب 172 الرباط
Adresse : Avenue Al Mansour Addahbi B.P 172 - Rabat
Site Web : www.tm5.ma الموقع الإلكتروني
Email : secrtmv@gmail.com البريد الإلكتروني
Tél : 05.37.70.75.28 / 05.37.70.73.00 الهاتف
Fax : 05.37.70.73.72 الفاكس
RIB 310 810 1000124000406401 90 TGR Rabat
IF: 3305029 - ICE : 001887461000025