ROYAUME DU MAROC
MINISTÈRE DE L'INTERIEUR
WILAYA DE LA RÉGION DE MARRAKECH-SAFI
PREFECTURE DE MARRAKECH
SECRETARIAT GENERAL
DIVISION DU BUDGET ET DES MARCHES
SERVICE MARCHES

AVIS D'ACHAT SUR BONS DE COMMANDE N° 30 /2026/BG

Le Wali de la région Marrakech Safi, Gouverneur de la Préfecture de Marrakech , procède à l'achat sur bons de commande des prestations objet du présent avis, en application des dispositions de l'article 91 du décret n° 2-22-431 relatif aux marchés publics.

OBJET : Fourniture et mise en marche d'une pompe immergée et accessoires au profit du Secrétariat Général de la Préfecture de Marrakech

N°	DESIGNATION	Caractéristiques et spécifications	Quantité	Unité	Garanties exigées
1	Installation et mise en marche d'une Pompe immergée Ibratec (ou similaire) y compris relevage et repose de la pompe Tuyau en acier avec brides	HMT max : 288 m Nombre de turbines : 43 Puissance : 7.5 CV Alimentation : Triphasé 380 V Diamètre : 63	1	U	
2	Corde de suspension	En nylon 8-10mm	200	ML	
3	Armoire électrique étanche (saillie, avec plaque fond)	Hauteur : 300 mm Largeur : 250 mm Profondeur : 150 mm	1	U	
4	Relais de contrôle de phase Schneider	RM35TF30	1	U	
5	Contacteur électrique	4P – 20 A – 440 V AC Bobine : 220 V Réf : LC1DT20P7	1	U	
6	Disjoncteur moteur Schneider électrique	Plage de réglage : 6–12 A	1	U	
7	Disjoncteur phase + neutre (Legrand)	DNX³ 4500 6 kA - 10 A Courbe C	2	U	
8	Bouton tournant Schneider	3 positions Type de contacts : 2 NO	1	U	
9	Voyant LED rouges	220V/Ø22 AC	3	U	
10	Voyant LED vert	220V/Ø22 AC	1	U	
11	Voyant LED jaune	220V/Ø22 AC	1	U	
12	Relais de contrôle de niveau Schneider	RM22L	1	U	
13	Boîte à résine de jonction	**	1	U	
14	Disjoncteur différentiel Schneider	4 fils 40A	1	U	
15	Pressostat	12 bar réglable 2 seuils Marque XMPTélémécanique 1,3 → 12 bar XMPE12C2431	2	U	
16	Manomètre à glycérine	0 à 16 bar Raccordement 1/4	1	U	
17	Réduction PVC	pression 110 - 63 mm	4	U	
18	Union PVC	pression 50/50 filetée 63 mm - 2"	4	U	
19	Manchon PVC	Pression Ø 63	4	U	
20	Autres pièces manquantes pour la mise en marche de la pompe	**	1	F	

Lieu d'exécution: Préfécture de Marrakech

Délai d'exécution ou date de livraison de la prestation: 1mois

Date et heure limites de réception des devis des concurrents: ..... à 11 h 00

Les plis des concurrents sont déposés par voie électronique dans le portail des marchés publics accessible à l'adresse www.marchespublics.gov.ma

Pour le wali de région de Marrakech-Safi
Gouverneur de la Préfecture de Marrakech
Et par ordre
Le Secrétaire Général
Signé :El Mostafa TAYA