Royaume du Maroc
Ministère de l'intérieur
Région sous massa
Province de tata
Cercle de tata
Caïdat ADIS
Commune adis

Avis d'achat sur bons commande N°06 /2026/C.ADIS/TATA

Le président de la commune ADIS procède à l'achat sur bons de commande des prestations objet du présent avis, en applicati des dispositions de l'article 91 du décret n ° 2-22-431 relatif aux marchés publics.

Objet de la prestation : **Fourniture et d'Installation un climatiseur slipt mural smart INVENTER à la commune Adis, TATA**

Consistance de la prestation :

N	Désignation	Caractéristique et spécifications	Unité	Quantité	Garanties exigées
1	**Climatiseur mural 18000btu smart INVERTER**	**Marque CARRIER ou similaire. Climatiseur 18000 BTU SPLIT mural Smart INVERTER.** • Système modèle : 53QHA018DS. • PUISSANCE : 18000 BTU. • MODE : INVERTER. • Puissance frigorifique : 5.27kW • La puissance absorbée (extérieure + intérieure) est de 1643 W, • Intensité a absorbée (extérieure + intérieure) : 7.14A • E.E.R – Refroidissement : 3.21W/W • Puissance calorifique : 5.57kW. • Puissance absorbée (intérieure + extérieure) : 1586 W. • Intensité absorbée (intérieure + extérieure) : 6.9 A. • C.O.P + Chauffage : 3.51W/W. • COULEUR : Blanche. • Fonctionnalités climatiseur : Refroidissement / Chauffage. • Appareil connecté : OUI. **Unité intérieure :** • Débit d'air (H/M/B) : 840 / 680 / 540 m^3/hr. • Niveau de pression sonore (H/M/B) : 42.5 / 38 / 33 dB(A) • Dimensions nettes (L x H x P) : 957 x 302 x 213 mm • Dimensions brutes (L x H x P) : 1035 x 385 x 295 mm. • Poids net / brut : 9.8 / 12.7kg. **Unité extérieure :** • Type de compresseur : Rotatif. • Réfrigérant / raccordement : HFC 410A / FLARE. • Niveau de pression sonore : 55.5 dB(A). • Dimensions nettes (L x H x P) : 800 x 554 x 333 mm. • Dimensions brutes (L x H x P) : 920 x 625 x 390 mm. • Poids net / brut : 35.1 / 37.9 kg. **Données d'installation** : • Raccordements frigorifiques : (liquide : 1/4") (aspiration : 1/2"). • Longueur maximum : 30m. • Dénivelé maximum : 20 m. • Alimentation électrique : 220-240V / 1 / 50/60Hz.	U	1	-

Lieux d'exécution de la prestation :siège de la commune ADIS

Délai de livraison de la prestation : 10jours

Date et heure limites de réception des devis des concurrents : le 30/04/2026 à 10H :00

Les plis des concurrente sont déposés par voie électronique dans le portail des publics accessible a l'adresse : www.marchespublics.gov.ma.

ADIS le 27 AVR 2026

Le président de la commune

Mohamed Ait Asrir