Royaume du Maroc
Ministère de L'Intérieur
Préfecture de Salé
Commune de Salé
Direction Générale des Services
Division des Services Concédés
Service d'Eclairage Public et Réseaux de Distribution

جماعة سلا
COMMUNE DE SALE

AVIS D'ACHAT SUR BON DE COMMANDE N° 3/CS-DSC/2026

Le Président de la Commune de Salé procède à l'achat sur Bon de commande des prestations objet du présent avis, en application des dispositions de l'article 91 du décret N° 2-22-431 du 8/03/2023 relatif aux marchés publics.

OBJET DE LA FOURNITURE : ACHAT DE PETIT MATERIEL POUR LA LUTTE CONTRE L'INCENDIE ET LES INONDATIONS.

CONSISTANCE DE LA PRESTATION :

N° du Prix	Désignation	Caractéristiques et Spécifications	Unité de mesure	Quantité	Garanties exigées
01	**Battes à feu**	Manche : - Tube en aluminium renforcé - Anti-oxydants et anti-ozonisant - Finition lisse - Diamètre Extérieur : 25 mm - Diamètre Intérieur : 22 mm - Résistance à la rupture exceptionnelle - Récupération en flexion Batteur : - En caoutchouc synthétique auto-extinguible au feu, de 6 mm d'épaisseur - L'ensemble du batteur est renforcé pour une plus grande résistance à la déchirure - Les zones critiques sont renforcées doublements - L'une des faces est ramifiée pour prolonger la durée de vie - Rigidité accrue - Bords extérieurs plus épais - Renfort intérieur en acier Poignée : - Ergonomique, caoutchouté, pour une manipulation plus confortable - Dimensions Batteur : - Largeur : 250 mm / Hauteur : 500 mm - Épaisseur : 6mm - Ensemble complet : aprox.1.995 mm - Poids approximatif : 1,8 Kg	**U**	**60**	Une année de Garantie

02	**Seau pompe dorsale 20 litres (Pulvérisateur)**	- Système de remplissage anti-fuite ; - Capacité du réservoir : de 18 à 20 litres ; - Réservoir en matière PVC très résistante thermo-soudé et étanche et la partie inférieure doit être doublée ; - Cloisons internes ; - Structure dorsale ergonomique et renforcée avec les bretelles et ceinture ventrale qui doivent être large (entre 6,5 à 7,5 cm) rembourrées et facilement réglables ; - Bretelles doivent être dotées : • Sangles de fixation ; • Mousquetons pour accrocher la pompe manuelle ; • Bande réfléchissante à haute visibilité de 12x02 cm, de couleur grise, doit être cousue au centre en haut de la bretelle. - Poignées supérieures en textile ; - Orifice de remplissage de 110 mm équipé d'un filtre amovible ; - Bouchon vissé avec cordon de retenue ; - Raccord rapide en laiton avec vanne d'arrêt ; - Couleur : jaune ; - Une bande réfléchissante à haute visibilité de 20x10 cm, couleur gris, doit être thermocollante et non cousue sur la partie extérieure, au centre en bas du pulvérisateur dorsal ; - Caractéristique de la pompe manuelle : • Convient aux droitiers et aux gauchers ; • Fabrication en laiton et ne s'oxyde pas ; • Pompe à haute performance équipée d'une double poignée de pompage (conçu pour être utilisée avec des gants humides) ; • Jet réglable : ✓ Portée de jet : supérieur à 8 mètres ; ✓ Jet pulvérisé : supérieur à 3 mètres. • Buse en cuivre ou autre matière de qualité supérieure résistante aux hautes pressions ; • Ressort de protection aux extrémités du tuyau haute pression.	**U**	**60**	Une année de Garantie

03	**Motopompe 60 m³ avec accessoires : Crépine+Flotteur+04aspiraux de 70 mm/4m**	- Moteur : HONDA GXV 390 ou similaire - Carter de la pompe : type centrifuge en fonte d'aluminium - Flotteur : polyéthylène/polyuréthane - Plaque de support : Al Mg5 Si1 Mn - Turbine : Al Mg5 Si1 Mn - Couvercle d'aspiration : Al Mg5 Si1 Mn - Débit max. : 1 540 l/min - Hauteur totale : 55 m - Connexion de refoulement : DSP - Moteur : Honda GXV 390 ou similaire - Puissance du moteur : 7,6 kW / 10,2 HP / 13 HP (SAEJ1995) - Capacité du réservoir de carburant : 2,1 l - Carburant : essence sans plomb - Dimensions du flotteur (L x l x H) : 980 x 710 x 200 mm - Dimensions de l'appareil (L x l x H) : 1030 x 730 x 500 mm - Poids à sec (vide) : 53 kg	**U**	**01**	Une année de Garantie

DELAI D'EXECUTION OU DATE DE LIVRAISON DE LA PRESTATION : 20 JOURS.

DATE ET HEURE LIMITES DE LA RECEPTION DES DEVIS DES CONCURRENTS :....10 OCT. 2026 à 15 h 00 mn.....

Les plis des concurrents sont déposés par voie électronique dans le portail des marchés publics accessible à l'adresse www.marchespublics.gov.ma

Le Président de la Commune de Salé

ROYAUME DU MAROC MINISTERE DE L'INTERIEUR

Mohamed TISSI
Président de
la Commune de Salé