Royaume du Maroc
Ministère de l'Équipement, de l'Eau et des Forêts
Direction Générale de La Météorologie

Avis d'achat sur bons de commande n° 76/2026/DGM

Organisme : Direction Générale de La Météorologie

Le Sous-Ordonnateur de la Direction Générale de la Météorologie procède à l'achat sur bon de commande des prestations objet du présent avis, en application des dispositions de l'article 91 du décret n° 2-22-431 relatif aux marchés publics,

Objet de la prestation : Fourniture, installation et mise en service d'un régulateur et convertisseur continu alternatif pour système photovoltaïque dans le centre provincial de la météorologie de Taroudant.

Consistance de la prestation :

N°	Désignation	Unité de Mesure	Quantité	TVA %	Garanties exigées
1	**Fourniture, installation et mise en service d'un onduleur hybride 6kVA au minimum de marque MUST PV18-6248 PREM ou équivalent :** - Topologie : Hybride (solaire + batteries + réseau) - Puissance nominale : ≥ 6 kVA - Entrée PV (Solaire) : Tension max à vide (Voc) : 450 V DC Plage MPPT : 60 ~ 360 V DC Courant de charge solaire max : 100 A - Sortie AC : Tension : 230 V AC ± 5% Onde : Sinusoïdale pure - Onduleur avec régulateur MPPT intégré - Affichage : réglages via écran LCD et double sortie, communication BMS pour batteries lithium, -Compatibilité batteries : GEL / AGM / Lithium (sélection par menu) - Interface de communication : USB/WIFI/Bluetooth/RS-485/CAN	Unité	01	20%	Prospectus envoyé à « drmcprospectus@gmail.com » Garantie : ≥ 2 ans

Lieu d'exécution : Centre Provincial de la Météorologie de Taroudant.

Délai d'exécution : 7 jours.

Date de commencement : au plus tard 15 Jours à compter du lendemain de la date de la notification du bon de commande.

Date et heure limites de réception des devis des concurrents : 13/11/ 2026 à 10 H.00.

Dépôt des devis : Les plis des concurrents sont déposés par voie électronique dans le portail des marchés publics accessible à l'adresse : www.marchespublics.gov.ma.

- **Procédure de validation** : les concurrents doivent envoyer la fiche technique/prospectus de l'article1, avant la date limite de réception des devis, par voie électronique à l'adresse suivante : «**drmcprospectus@gmail.com**», L'absence du prospectus implique automatiquement le rejet de l'offre du concurrent ;

La fiche technique transmise fera l'objet d'une validation technique préalable par l'administration, visant à vérifier la conformité des équipements proposés aux spécifications exigées dans le présent avis.

L'envoi de l'invitation au soumissionnaire pour la confirmation de son devis est strictement conditionné par la conformité technique des équipements proposés.

Directeur Régional
de la Météorologie du Centre
Signé: Hassan DIANE

Ministère de l'Équipement et de l'Eau
Direction Régionale de la Météorologie du Centre