Royaume Du Maroc
Ministère De L'intérieur
Wilaya Région Guelmim-Oued Noun
Province De Tan- Tan
Commune ABTEH

المملكة المغربية
وزارة الداخلية
ولاية جهة كلميم واد نون
عمالة اقليم طانطان
جماعة ابطيح

Avis D'achat Sur
Bons De Commande N° 17/2026

Le Président De La Commune ABTEH Procède à L'achat Sur Bon de Commande des Prestations Objet du Présent Avis, en Application des dispositions de l'article 91 du Décret N°2-22-431 Relatif Aux Marchés Publics.

Objet de la prestation : **ACHAT DU MATERIEL D'ENTRETIEN D'ELECTRICITE AU PROFIT DE LA COMMUNE ABTEH**

Consistance de la prestation:

N° DU PRIX	*DESIGNIATION*	*U*	*Qté*
1	Fourniture de luminaire décoratif d'éclairage public en LED Puissance 3x50 W, Corps et châssis en fonte d'aluminium injecté, finition RAL 9006, Optique en LED type COB protégé par une lentille en verre asymétrique, degré de protection IP 66, Flux lumineux : >18000Lm, Hauteur d'installation Préconisée : 10-14m, Efficacité (lm/w)/ ≥100Lm/w, tension d'entrée 90 – 305V, Facteur de puissance >0,95, Température de fonctionnement - 40°C - 50°C, % d'Humidité de fonctionnement 10% - 90% RH, THD <15%, Angle de la lumière 130°/140°, Température de couleur 2700 – 4000 K, IRC Ra>70%, Durée de vie ≥ 50 000 HEURES, Indice Protection IP 66, Indice de choc IK 07 verre de lentille / IK10 pour le corps du luminaire. Le luminaire complet doit être fournis avec en plus 2(deux) lampes 50 W LED et de 2 (deux) fusibles comme pièces rechange.	U	50
2	Fourniture de projecteur LED EPES-SLS Puissance 200W, Flux Lumineux 44000LM , Indice de choc IK8, température de couleur 6500°k , Indice de protection IP65, Duré de vie nominale sup 50000H, Corps en fonte d'aluminium protégé par une couche de peinture époxy, vasque en verre trempé, Réflecteur en aluminium anodisé, LED type COB, Alimentation : AC85-265V/50-60HZ , indice de rendu de couleur : sup 80, THD : inf 15%, Angle de faisceau : 150°, Eclairage symétrique, duré de vie : 50 000 Hrs .	U	4
3	Fourniture de contacteur ABB, 4 PÖLE 275A 100-250V AC/DC AF190401113, Tension nominale de fonctionnement du circuit principal 690 V, Tension nominale du circuit de commande Fonctionnement en courant continu 100/250 V, Fréquence nominale du circuit principal 50/60 Hz, Courant de fonctionnement 275 ampères.	U	4
4	Sectionneur Porte Fusible Schneider ou similaire 1er choix 125 A	U	4
5	Câble Souple SV1V 2x2.5 Ingelec ou Similaire	ML	400
6	Crosse en acier galvanisé de 0.50 m	U	30
7	Scotche électrique : Scotch® Super 33+ Ruban isolant électrique haute perf. Noir 25 mm x 33m	U	20
8	Disjoncteur 4P 125A	U	10

- **Lieu de livraison :** Commune ABTEH.
- **Délai de livraison de la prestation :** dix (10) jours après Notification.
- **Date et heure limites de réception des devis des concurrents :** 12-11-2026 à 13 Heures
  Les plis des concurrents sont déposés par voie électronique dans le portail des marches publiques accessibles à l'adresse www.marchespublics.gov.ma.

ABTEH, Le : 10 NOV 2026

LE PRESIDENT DE LA COMMUNE

MOHAMED GARMOUNE
Président du Conseil Communal
ABTEH