Avis d'achat sur bon de commande N°.....87/2026..... /ESTg/GSTTTA

L'Espace district sanitaire de Tanger relevant du **Groupement Sanitaire Territorial-Tanger-Tétouan -Al Hoceima** procède à l'achat sur bon de commande des prestations objet du présent avis en application des dispositions de l'article 91 de décret n° 2-22-431 relatif aux marchés publics.

- **Objet de la prestation :** Achat d'un **DESHUMIDIFICATEUR** pour district sanitaire de Tanger.

- **Consistance de la prestation** :

N°	Désignation	Caractéristiques et spécifications	Unité	QUANTITE
1	**DESHUMIDIFICATEUR**	• **Plage de réglage d'humidité :** Hygrostat intégré ajustable de **30% à 80%** (par paliers de 5%). • **Plage de fonctionnement :** Température ambiante de **5°C à 35°C** (avec système de dégivrage automatique intégré). • **Gaz réfrigérant eco-friendly :** Utilisation exclusive du fluide naturel **R290** sans impact sur le réchauffement climatique. • **Double Filtration (Air Pur System) :** Filtre anti-poussière lavable couplé à un filtre à charbon actif pour éliminer les odeurs et impuretés. Certains modèles intègrent des filtres supplémentaires antibactériens ou aux ions d'argent. • **Évacuation de l'eau :** Double option via le réservoir amovible (avec alerte sonore/lumineuse "bac plein") ou par **drainage continu** grâce au raccord rapide pour tuyau externe. • **Modes intelligents :** o Mode **Auto** (ajustement selon la température de la pièce). o Fonction **Mémoire** (redémarrage automatique avec les mêmes configurations après une coupure de courant).	U	3

- *Une documentation technique bien détaillée pour l'article, mise dans un pli fermé doit être déposée dans le bureau de service d'achat District Sanitaire Tanger dans un délai d'un jour ouvrable après confirmation du devis par le concurrent ayant déposé l'offre la moins disante, dans le cas contraire l'offre sera refusée*

Dr Marrakchi Mouna
Directeur du district sanitaire Tanger

- **Délai d'exécution** : 07 jours.
- **Lieu d'exécution** : Espace - district sanitaire de Tanger.
- **Date et heure limites de réception des devis des concurrents** : Le ……13 Nove 2026…… à 13H00.
- Les plis des concurrents sont déposés par voie électronique dans le portail des marchés publics accessible à l'adresse www.marchespublics.gov.ma.

Dr Marrakchi Mounir
Directeur de l'établissement
Tanger - Assilah