ROYAUME DU MAROC
MINISTERE DE L'INTERIEUR
PROVINCE DE CHEFCHAOUEN
CERCLE DE JEBHA
CAIDAT DE JEBHA
COMMUNE DE OUAOUZGANE

AVIS D'ACHAT SUR BONS DE COMMANDE N° 21/2026/CTO

Le président de la commune Ouaouzgane. procède à l'achat sur bons de commande des prestations objet du présent avis, en application des dispositions de l'article 91 du décret n° 2-22-431 relatif aux marchés publics

Objet de la prestation : **Travaux d'entretien courant du réseau d'éclairage public : fourniture et pose de matériel d'éclairage**

REF	*DESIGNATION*	*CARACTÉRISTIQUES ET SPECIFICATION*	*U*	*QTÉ*
1	Redressement et remise en place des poteaux d'éclairage public renversés ou inclinés.	Redressement et remise en place des poteaux d'éclairage public renversés ou inclinés, y compris toutes les opérations nécessaires à leur réimplantation, leur fixation et leur mise à l'aplomb.	U	54
2	Fourniture, remplacement et installation de candélabres galvanisés destinés à l'éclairage public, conformément aux prescriptions techniques et aux normes en vigueur.	- Hauteur : 7 mètres - Épaisseur du fût : 4 mm - Finition : galvanisation à chaud avec peinture blanche - Jupe de protection (cache-câbles) de 1 mètre, peinte en bleu - Luminaire LED 150 W complet, incluant la console et les accessoires de fixation - Travaux comprenant la dépose des anciens candélabres, la fourniture, la pose et le raccordement complet au réseau d'éclairage public	U	4
3	Remplacement de console en acier galvanisé à chaud pour luminaire d'éclairage public, y compris les accessoires de fixation.	Consoleen acier galvanisé à chaud pour luminaire	U	5
4	Remplacement complet de luminaire d'éclairage public à LED, puissance de 100 à 150 W selon l'installation existante, indice de protection IP66, avec driver intégré.	Bloc luminaire complet LED, puissance de 100 à 150 W selon l'installation existante, indice de protection IP66, avec driver intégré., marque PHILIPS ou équivalent	U	50
5	Remplacement de contacteur de puissance tripolaire pour armoire de commande de l'éclairage public à LED	Contacteur de puissance tripolaire pour armoire de commande de l'éclairage public à LED, type Schneider Electric TeSys D, référence LC1D115M7 ou équivalent, avec bobine de commande 220 V AC (50/60 Hz), courant nominal 115 A en catégorie AC-3, contacts auxiliaires 1 NO + 1 NC, ou caractéristiques techniques équivalentes.	U	1
6	Remplacement de contacteur de puissance tétrapolaire (4P), calibre 63 à 80 A, avec bobine de commande 380 V AC	Contacteur de puissance tétrapolaire (4P), calibre 63 à 80 A, avec bobine de commande 380 V AC, marque INGELEC ou équivalent.	U	2
7	Remplacement d'horloge astronomique digitale programmable pour la commande automatique de l'éclairage public	Horloge astronomique digitale, programmable, avec calcul automatique des heures de lever et de coucher du soleil, marque Ingelec ou équivalent	U	5
8	Remplacement de connecteur étanche à perforation d'isolant pour câble torsadé aérien basse tension	Connecteur étanche à perforation d'isolant pour câble torsadé aérien basse tension, compatible avec une section de 16 mm², marque Ingelec ou équivalent	U	10
9	Remplacement de câble électrique armé en aluminium U-1000 ARVFV, 4×16 mm².	Câble électrique armé en aluminium U-1000 ARVFV, 4×16 mm². marque Ingelec ou équivalent	Ml	100
10	Remplacement de câble torsadé aérien basse tension en aluminium, 2×16 mm².	Câble torsadé aérien basse tension en aluminium, 2×16 mm². marque Ingelec ou équivalent	Ml	50
11	Remplacement de conducteurs électriques souples en cuivre H07V-K, section 2,5 mm² (2 conducteurs).	Conducteurs électriques souples en cuivre H07V-K, section 2,5 mm² (2 conducteurs), marque Ingelec ou équivalent	Ml	100

Lieu d'exécution : CT Ouaouzgane
Lieu d'ouverture des plis: Siége de la Commune Ouaouzgane
Date de livraison de la prestation: 25 jours à compter de la date de notification du Bon de Commande.
Date et heure limites de réception des devis des concurrents : 12/11/2026 à 15:00

Les plis des concurrents sont déposés par voie électronique dans le portail des marchés publics accessible à l'adresse www.marchespublics.gov.ma.

Ouaouzgane le : 10/11/2026
Le Président

Royaume du Maroc * Ministère de l'Intérieur * Province de Chefchaouen -2- CT OUAOUZGANE

LE PRESIDENT

Signé: Omar EL AISSAOUI