ROYAUME DU MAROC
MINISTERE DE L'INTERIEUR
PROVINCE KHENIFRA
CERCLE AGUELMOUS
COMMUNE SIDI HCINE

Avis d'achat par bon commande n° 11/2026

En application des dispositions de l'article 91 du décret n° 2-22-241 du 15 chaabane 1444 (8 Mars 2023) relatif aux marchés publics, le Président de la commune Sidi Hcine, procède à l'achat sur bon commande des prestations objet du présent avis.

Objet : Équipement du puits d'Aït Khouya Jabouj – Commune de Sidi Hcine.

N°	DESIGNATIO	UNITE	QUANTITE	GARANTITE
1	**Fourniture et pose de panneaux solaires photovoltaïques jinko solar 620 w ou équivalaient.** **Caractéristiques et spécifications :** - Type Bifacial à double verre type-N - Technologie : module Bifacial avec double vitrage - Utilisation : alimentation de pompe immergée pour puits par énergie solaire.	U	9	**Une caution d'un montant de 2000,00 DH (Deux mille dirhams), établie au nom de Monsieur le Président du Conseil communal de Sidi Hcine, devra être déposée par le concurrent dont l'offre a été retenue, dans un délai de quarante-huit (48) heures à compter de la date et de l'heure de réception de la notification de**
2	**Fourniture et pose de structure de fixation pour panneaux solaires ;** **Caractéristiques et spécifications :** en acier galvanisé à chaud résistante à la corrosion ; fixée ou sol sur plots en béton de 9 panneaux ou équivalent.	U	9	
3	**Fourniture et d'un variateur / onduleur de pompage solaire GD 100- 004 G-4 PV – MA ou équivalant** **Caractéristiques et spécifications :** - Type : GD 100-004 G-4 PV – MA - Puissance 4kw - Entrée DC 250V – 800V (panneaux soliers) AC 3ph 380V - Sortie : AC B PH OV – 440V, 9,5A, pour pompe immergée - Utilisation : commande et protection de pompe immergée dans puits par énergie solaire	U	1	

4	**Fourniture, pose d'un coffret de protection metalpoxe complet** **Caractéristiques et spécifications :** - Type : coffret métallique - Contenu : variateur /onduleur de pompage solaire GD 100-004 G-4 PV – MA 4KW installé à l'intérieur - Protection : disjoncteur, parafoudre et relais de niveau pour protection coutre le manque d'eau - Relais de niveaux avec 3 soudes de niveau pour puits arrêt automatique de la pompe en cas de manque d'eau. - Utilisation : protection et commande de pompe immergée dans puits par émerge solaire	U	1	**confirmation de son offre, et ce, avant l'attribution du bon de commande. Le justificatif de dépôt de ladite caution devra être transmis à l'adresse électronique suivante : stsidihcine123@gmail.com.**
5	**Fourniture, pose, raccordement et mise en service d'une pompe immergée pour forage 4"** **Caractéristiques et spécifications :** de marque LOWARA, référence 8GS22T ou 12GS22T, ou équivalent technique supérieur, de puissance 2,2 kW (3 CV), alimentation triphasée 380-415V, 50 Hz, avec composants en inox AISI 304 et techno-polymère résistant à l'abrasion	U	1	
6	**Fourniture de câble 3x4 électrique, manuscrit propre Fourniture de câble électrique H07V-U, 450/750 V, conforme à la norme EN 50525-2-31, conducteur en cuivre isolation PVC 1 er chois.** **Caractéristiques et spécifications :** - Tension nominale : 450/750 V - Utilisation : Installation fixe, tirage sous gaine, tableau électrique, prises et éclairage.	ml	30	
7	**Fourniture de tubes en Polyéthylène Haute Densité PE 100, conformes à la norme NM EN 12201-2, pour adduction d'eau potable, de couleur noire avec 4 bandes bleues :** **- Tube DN 40 mm - PN 16 Bars : Épaisseur Min 3,7 mm / Max 4,2 mm** **Caractéristiques et spécifications :**	ml	100	

ROYAUME DU MAROC
MINISTERE DE L'INTERIEUR
PROVINCE KHENIFRA
CERCLE AGUELMOUS
COMMUNE SIDI HCINE

	Masse volumique ≥ 930 kg/m³, Teneur en noir de carbone 2-2,5%, Allongement à la rupture ≥ 350%, Résistance à la pression interne 20°C / 100h (12,6 Mpa) : Pas de Rupture, 80°C / 165h (5,4 Mpa) : Pas de Rupture, 80°C / 1000h (5,0 Mpa) : Pas de Fuite			
8	**Fourniture de tubes en Polyéthylène Haute Densité PE 100, conformes à la norme NM EN 12201-2, pour adduction d'eau potable, de couleur noire avec 4 bandes bleues :** **- Tube DN 32 mm - PN 16 Bars : Épaisseur Min 3,0 mm** **Caractéristiques et spécifications :** Masse volumique ≥ 930 kg/m³, Teneur en noir de carbone 2-2,5%, Allongement à la rupture ≥ 350%, Résistance à la pression interne 20°C / 100h (12,6 Mpa) : Pas de Rupture, 80°C / 165h (5,4 Mpa) : Pas de Rupture, 80°C / 1000h (5,0 Mpa) : Pas de Fuite	ml	200	
9	**Capacité de 5000 litres, apte au contact avec l'eau potable**	U	1	
10	**Accessoire de raccordement 1er choix**	F	1	
11	**Fourniture et réalisation d'un mur de clôture grillagé avec porte métallique, destiné à assurer la protection et la sécurisation des équipements du puits.** **Caractéristiques et spécifications techniques :** • Réalisation d'une clôture d'une longueur totale de 20 mètres linéaires ; • Réalisation de poteaux de support en béton armé ; • Réalisation des travaux de scellement, de fixation et de finition nécessaires ;	ml	20	

Date limite de réception des devis des concurrents le : 16/11/2026 à 12 h

Lieu d'exécution : COMMUNE SIDI HCINE

Délai d'exécution : 1 mois

Les concurrents doivent déposer leurs devis par voie électronique dans le portail des marches publics à l'adresse www.marchespublics.gov.ma

Les prestations objet du présent devis seront soumises conformément aux conditions fixées par le maître d'ouvrage

Le titulaire devra fournir un certificat attestant que les conduites proposés sont conformes à l'usage d'eau potable et sans risque pour la santé humaine.

La fiche technique détaillée de matériel proposé devra obligatoirement être jointe à l'offre

Une caution d'un montant de 2000,00 DH (Deux mille dirhams), établie au nom de Monsieur le Président du Conseil communal de Sidi Hcine, devra être déposée par le concurrent dont l'offre a été retenue, dans un délai de quarante-huit (48) heures à compter de la date et de l'heure de réception de la notification de confirmation de son offre, et ce, avant l'attribution du bon de commande.

Le justificatif de dépôt de ladite caution devra être transmis à l'adresse électronique suivante : stsidihcine123@gmail.com.

Le Président :

PROVINCE DE KHENIFRA
Le Président
C. SIDI HCINE

عمر قنجل
OMAR KANJAL