Royaume du Maroc
Ministère de la sante
Et de la Protection Sociale
Délégation Provinciale De Berkane

المملكة المغربية
وزارة الصحة والحماية الاجتماعية
المندوبية الاقليمية ببركان

La Délégation Du Ministère de La Santé Et De La Protection Sociale A La Province De Berkane

Avis d'achat par bon de commande n °77/2026

Le maître d'ouvrage procède à l'achat par bon de commande des prestations objet du présent avis, en application des dispositions de l'article 91 du décret no 2-22-431du 15 Chaâbane 1444 (8 Mars 2023) relatif aux marchés publics.

Objet de la prestation : ***Achat des extincteurs pour les centres de santé relevant e la Délégation Du Ministère de La Santé Et De La Protection Sociale à La Province De Berkane***

Consistance de la prestation : Fourniture

N°	Désignation	Unités	Quantité	Garantie exigée
01	**Achat d' extincteur portatif de 06 kg à poudre ABC** ***Caractéristiques et spécifications :*** **Agent extincteur 6kg poudre abc** **Agent propulseur 80g azote** **Extincteur a pression permanente** **PS :15 bar a 20 °C** **Volume de l'équipement 7.51** **Poids brut approximatif 9.5 kg** **Température de fonctionnement de -30 °C à 60 °C** **Distance de décharge approximative 6m** **Hauteur de réservoir 450+- 5mm** **Dimensions approximative 535 *160mm** **Diamètre de réservoir 160+- 1.5 mm**	**UNITE**	**2**	*GARATIE EXIGEE 01 ANNEE AVEC DELIVRANCE D'UN CERTIFICAT D'AGREMENT *PRODUITS HOMOLOGUE ET CERTIFIE CONFORMEMENT A LA DIRECTIVE 2014/68/UE ET A LA NORME UNE/EN3 7 ET EN3 10 *LA SOCIETE DEVRA PREVOIR UN SUPPORT ADAPTE A LENSEMBLE DES MODELES DEXINCTEURS PROPOSES *LA SOCIETE DOIT ASSURER LINSTALLATION DES
02	**Achat d'extincteur portatif de 9 kg à poudre ABC permanence comportant de l'azote** ***Caractéristiques et spécifications :*** **efficacité 43A 233B, température d'utilisation -20°C/+60°C, agent extincteur: 9kg poudre ABC, agent propulseur: 140g azote, pression minimale (-20 c): 12,5 bar, pression de service (+20° c) : 17,5 bar, pression maximale(+60°c): 20 bar, pression d'épreuve : 30 bar dimensions: hauteur de l'extincteur 598 mm, diamètre du corp de l'extincteur 180mm, épaisseur de la parol 1,5mm, volume du réservoir 11,6 L, poids total 13,9 kg, conformément a la directive 2014/68/ue et a la norme UNE-EN3-7 et EN3-10**	**UNITE**	**7**	

Royaume du Maroc
Ministère de la sante
Et de la Protection Sociale
Délégation Provinciale De Berkane



المملكة المغربية
وزارة الصحة والحماية الاجتماعية
المندوبية الاقليمية بركان

				EXCTINCTEURS DANS LENSEMBLE DES CENTRES DE SANTES
03	**RECHARGE DEXTINCTEUR A CO2 DE 5 KG**	**UNITE**	**5**	
04	**RECHARGE DEXTINCTEUR A POUDRE DE 6KG**	**UNITE**	**19**	
05	**RECHARGE DEXTINCTEUR A CO2 DE 6KG**	**UNITE**	**10**	
06	**RECHARGE DEXTINCTEUR A EAU DE 6KG**	**UNITE**	**01**	
07	**RECHARGE DEXTINCTEUR A CO2 DE 7KG**	**UNITE**	**01**	
08	**RECHARGE DEXTINCTEUR A POUDRE DE 8KG**	**UNITE**	**02**	
09	**RECHARGE DEXTINCTEUR A POUDRE DE 9KG**	**UNITE**	**20**	

Lieu d'exécution : BERKANE
Date de livraison de la prestation : 05 jours ouvrables à compter du lendemain de la date de notification du Bon de Commande
Date et heure limites de réception des devis des concurrents : 13/11/2026.
Les plis des concurrents sont déposés par voie électronique dans le portail des marchés publics accessible à l'adresse www.marchespublics.gov.ma.

Fait à BERKANE le

Ayoub zeriouh
chef de Service
Administratif et Economique
PI