ROYAUME DU MAROC
MINISTERE DE L'INTERIEUR
WILAYA DE LA REGION DE CASABLANCA-SETTAT
PREFECTURE D'ARRONDISSEMENT AIN CHOCK
SECRETARIAT GENERAL

AVIS D'ACHAT SUR BON DE COMMANDE N°46/DRHB/2026

Le Gouverneur de la Préfecture d'Arrondissement Ain Chock procédera à l'avis d'achat sur bon de commande des prestations objet du présent avis, en application des dispositions de l'article 91 du décret n° 2-22-431 du 15 Chaabane 1444 (08 mars 2023) relatif aux marchés publics.

Objet de la prestation : Achat des matériels techniques au profit de Siège de la préfecture d'arrondissement Ain Chock

CONSISTANCE DE LA PRESTATION :

N°	DESIGNATION DES PRESTATIONS	CARACTERISTIQUE ET SPECIFICATIONS	UTE	QTE	GARANTIES EXIGEES
1	Fourniture et installation d'un onduleur triphasé 20 Kva Marque 1er choix	• **Technologie :** On-line double conversion ; • **Configuration :** triphasé entrée / triphasé sortie (3:3) ; • **Puissance nominale :** 20 kVA / 20 kW minimum (facteur de puissance de sortie = 1) ; • **Tension d'entrée :** 380 / 400 / 415 V CA triphasé ; • **Plage de tension d'entrée :** 304 V à 477 V minimum ; • **Plage de fréquence d'entrée :** 45 Hz à 65 Hz minimum ; • **Facteur de puissance d'entrée :** ≥ 0,99 ; • **Courant maximal par phase :** 37 A • **Distorsion harmonique du courant d'entrée (THDi) :**< 3 % à pleine charge ; • **Tension de sortie :** 380 / 400 / 415 V CA triphasé, configurable ; • **Tolérance de la tension de sortie :** ± 1,5 % maximum ; • **Distorsion harmonique de la tension de sortie :**< 3 % sur charge linéaire ; • **Fréquence de sortie :** 50/60 Hz, synchronisée sur le réseau ; • **Facteur de puissance de**	U	1	

		charge admissible : de 0,9 capacitif à 0,9 inductif ; • **Courant de court-circuit admissible :** 10 kA minimum ; • **Batteries :** internes, au plomb étanche (VRLA), sans entretien, tension du bus batterie 240 V ; • **Autonomie :** 15 minutes minimum avec les batteries internes ; • **Extensibilité :** emplacement interne libre permettant l'ajout d'une chaîne de batteries supplémentaire ; • **Communication :** port USB et emplacement pour carte de gestion réseau (SNMP/Web) ; • **Format :** tour, monté sur roulettes, avec filtre anti poussière ; • **Dimensions (H × L × P) :** 1400 × 380 × 928 mm ; • **Poids :** 446 kg ; • **Indice de protection :** IP20 minimum ; • **Température de fonctionnement :** 0 °C à 40 °C ; • **Humidité relative :** 0 à 95 % sans condensation ; • **Altitude de fonctionnement :** 0 à 1000 m (3333 ft) ; • **Niveau sonore :** ≤ 60 dBA ; • **Dissipation thermique :** 900 W ; • **Certification :** CE, EAC, RCM ;			
2	Fourniture d'un onduleur monophasé 1000 VA Marque 1er choix	• **Technologie :** On-line double conversion, avec mode économique (ECO) ; • **Configuration :** monophasé entrée / monophasé sortie (1:1) ; • **Puissance nominale :** 1000 VA / 800 W minimum ; • **Plage de tension d'entrée :** 176 V à 300 V sans passage sur batterie, extensible de 100 V à 300 V avec déclassement ; • **Fréquence d'entrée :** 50/60 Hz, détection automatique ; • **Tension de sortie :** 220 / 230 / 240 V, configurable ;	U	9	

		• **Régulation de la tension de sortie :** ± 2 % maximum ; • **Fréquence de sortie :** 50/60 Hz ; • **Facteur de puissance de sortie :** 0,8 minimum ; • **Distorsion harmonique de la tension de sortie :** ≤ 3 % sur charge linéaire ; • **Rendement en mode On-line :** ≥ 91 % ; • **Rendement en mode ECO :** ≥ 97 % ; • **Batteries internes :** 2 batteries étanches sans entretien ; • **Autonomie :** 5 minutes minimum à pleine charge ; • **Prises de sortie :** 3 prises IEC C13 minimum ; • **Communication :** ports USB et RS232, avec emplacement pour carte de gestion réseau ; • **Format :** tour ; • **Certification :** CE ;			
3	Fourniture d'une multiprise parasurtenseur 6 prises Marque 1er choix	• **Nombre de prises :** 6 prises 2P+T (type E) minimum ; • **Tension / fréquence :** 220–250 V, 50/60 Hz ; • **Courant nominal / puissance admissible :** 10 A / 2500 W minimum ; • **Protection :** parafoudre intégré contre les surtensions et les effets indirects de la foudre ; • **Capacité d'absorption d'énergie :** 525 joules minimum ; • **Courant de décharge :** 3 × 4500 A minimum ; • **Temps de réponse :** ≤ 1 nanoseconde ; • Interrupteur marche/arrêt avec disjoncteur réarmable ; • Voyant indiquant l'état actif de la protection ; • Obturateurs de sécurité enfants sur chaque prise ; • Possibilité de fixation murale ; • **Longueur du cordon :** 1 m minimum ; • **Certifications :** CE et NF ;	U	9	

Article n°1 : Dépôt et modalités d'examen des prospectus : La société soumissionnaire doit déposer le prospectus de tous les articles du l'avis d'achat au Service du Budget, des Marchés et de la Comptabilité relevant de la Préfecture d'Arrondissement Ain Chock, qui doivent être conformes au descriptif technique du présent avis d'achat par bon de commande. Le prospectus sont mis dans un pli distinct et déposés au plus tard le jour ouvrable précédent la date fixée de réception des devis , contre délivrance du maitre d'ouvrage d'un accusé de réception, ou remis séance tenante au président de la commission d'ouverture des plis. Ce pli doit être fermé et porter de façon apparente la mention « Prospectus » A leur réception, ces éléments sont enregistrés par l'administration dans leur ordre d'arrivée, sur un registre spécial, le numéro d'enregistrement ainsi que la date et l'heure d'arrivée sont portées sur le dossier remis. Aucun prospectus n'est accepté au-delà de la date et l'heure limites indiquées ci-après. Les prospectus déposés peuvent être retirés au plus tard le jour et avant l'heure fixés pour l'ouverture électroniques des offres reçus faisant l'objet d'une demande écrite et signée par le concurrent ou son représentant dument habilité, Les concurrents devront déposer les prospectus faisant ressortir les détails des caractéristiques techniques de la fourniture avec la marque proposée objet de tous les articles de avis d'achat par bon de commande . Ces documents seront examinés conformément aux dispositions des articles 37 et 40 du décret n°2-22-431 relatif aux marches publics du 15 Chaabane 1444 (8 mars 2023) , afin de s'assurer de la conformité de l'offre proposée aux spécifications exigées.

Article n°2: Lieu de livraison : Secréterait Général de la Préfecture d'Arrondissement Ain Chock, Bd Aboubakr Kadiri Sidi Maârouf-Casablanca.

Article n°3 : Délai de livraison : 05 Jours après la notification de visa de bon commande.

Article n°4 : Date et heure limite de réception des devis des concurrents : 14 NOV 2026 à 13h 50 min

Les plis des concurrents sont déposés par voie électronique dans le portail de marches publiques à l'adresse : www.marchespublics.gov.ma

Pour le Gouverneur et par Ordre
Le Secrétaire Général
Signé: Mohammed DAHBI