ROYAUME DU MAROC
MINISTERE DE L'INTERIEUR
PROVINCE DE TAZA
CERCLE D'OUED AMLIL
CAIDAT BOULOU
COMMUNE BOUCHFAA

AVIS D'ACHAT SUR BON DE COMMANDE
N° 21/2026/CB

Le président de la commune de Bouchfaâ province de Taza, procède à l'achat sur bon de commande des prestations objet du présent avis, en application des dispositions de l'article 91 du décret n° 2-22-431 relatif aux marchés publics.

Objet de la prestation : **DIAGNOSTIC, ENTRETIEN ET REPARATION DE LA STATION DE POMPAGE D'EAU POTABLE DENOMMEE "AGHBAL" A LA COMMUNE DE BOUCHFAA PROVINCE DE TAZA.**

Consistance de la prestation :

n°	Designations	Unité	QTE	caractéristiques et spécifications	tva
1.	**DIAGNOSTIC DE LA STATION DE POMPAGE**	FT	01	**1/Rapport de diagnostic :** Établissement d'un rapport détaillé présentant l'état actuel de forage, incluant l'identification des anomalies et des dégradations affectant l'ouvrage, notamment : **a. Détection et localisation des anomalies ; b. Définition des spécifications techniques relative aux désordres constatés.** **2/Mémoire technique** Élaboration d'un mémoire technique définissant les modes et les solutions à mettre en œuvre pour la réalisation des travaux d'entretien,. **3/Album photographique** Constitution d'un album photo documentant l'état initial des points d'eaux et illustrant les principales dégradations observées.	20%
2.	REPARATION DES ANOMALIES CONSTATEES AU NIVEAU DE LA STATION (FORAGE) SELON LE MÉMOIRE TECHNIQUE DÉFINISSANT LES MODES ET LES SOLUTIONS À METTRE EN ŒUVRE POUR LA RÉALISATION DES	FT	01	TRAVAIL CONFORME AUX REGLES DE L'ARTS	20%

	TRAVAUX D'ENTRETIEN **COMPRIS ACCESSOIRS ET TOUTES SUJETIONS DE BON FOCTIONNEMENT**				
3.	ESSAI DE POMAGE DE FORAGE	HEURES	4	BONNE QUALITE	20%
4.	MISE EN PLACE DE POMPE IMMERGÉE PEDROLLO 6SR27T/17-TRIPHASÉ 380V- 25 CHEVAUX HMT MAX: 231 OU SIMILAIRE **Y COMPRIS ACCESSOIRS ET TOUTES SUJETIONS DE BON FOCTIONNEMENT**	FT	1	BONNE QUALITE	20%
5	MISE EN PLAC DE TUBAGE EN ACIER GALVANISE DN 75 MM **COMPRIS ACCESSOIRS ET TOUTES SUJETIONS DE BON FOCTIONNEMENT**	ML	80	BONNE QUALITE	20%
6	MISE EN PLACE DE CABLE ARME POUR BRANCHEMENT DE LA POMPE Y COMPRIS CABLE POUR SONDE DE NIVEAU (BAS EN ROUGE- MOYEN EN BLEU ET HAUT EN VERT) **COMPRIS ACCESSOIRS ET TOUTES SUJETIONS DE BON FOCTIONNEMENT**	ML	100	BONNE QUALITE	20%

Lieu d'exécution : les prestations objet du présent Bon de commande doivent être executes a la station de pompage dénommée aghbal à la commune de Bouchfaâ.

- Délai d'exécution : DIX JOURS (10 jours) à partir de la date de notification d'engagement du bon de commande;
- Les concurrents doivent constituer une caution allant à DIX MILLE DIRHAMS (10 000 dhs) et cela dans un délai de 24 heures à partir de la date et l'heures de la reception de la letter de la demande de confirmation de l'offre.
- Date et heure limité de réception des devis des concurrents : le 16/11/2026 à 14 H 00 mn.
- Les plis des concourants sont déposés soit :
  - par voie électronique dans le portail des marchés public accessible à l'adresse https://www.marchespublics.gov.ma
  - les copies des devis signés doivent être disposées au bureau d'ordre de la commune de Bouchfaâ. Conformément au paragraphe 4 alinéa c l'article 91 du décret n° 2-22-431 relatif aux marchés publics.

A Bouchfaa le 13/11/2026
Le Président du conseil communal

SIGNE/MOHAMED LAHRACHE