ROYAUME DU MAROC
Chef du Gouvernement
Délégation Générale à L'Administration
Pénitentiaire et à la Réinsertion
******
Pénitencier Agricole Fquih Ben Salah

Avis d'achat sur Bon de Commande N° 39/2026/PAFBS/DGAPR

Le directeur du Pénitencier Agricole de Fquih Ben Salah procède à l'achat sur Bon de Commande des prestations objet du présent avis en application des dispositions de l'article 91 de décret N° 2-22-431 relatif aux marchés public.

- Objet de la prestation :installation d'une chambre froide à la cuisine du penitencier agricole de Fkih Ben Salah

- Consistance de la prestation :

N	*Désignation*	*Caractéristiques et spécification*	*Unité de mesure*	*Quantité*
1	INSTALLATION D'UNE CHAMBRE FROIDE A LA CUISINE DU PENITENCIER AGRICOLE DE FKIH BEN SALAH	Dimensions : 4 longeur *2 largeur.*2.99 hauteur environ à adapter au local de la chambre. Type : Préfabriqué avec sol. Froid : Négative -2°C à - 18°C. • Panneaux isothermes d'une épaisseur minimale de 100 mm, en polyuréthane injecté, assemblés par emboîtement mâle/femelle et crochets excentriques. • Parois et plafond en tôle laquée RAL 9002, avec plafond nervuré.	F	1

		• Sol en acier inoxydable alimentaire antidérapant et nervuré, d'une épaisseur minimale de 10/10 mm avec assemblage des éléments et traitement des joints garantissant une étanchéité durable à l'eau et empêchant toute infiltration sous le revêtement. • Porte isotherme pivotante avec passage libre de 1900 × 800 mm. • Jonctions étanches et éclairage commandé depuis l'extérieur. • Angles intérieurs arrondis pour faciliter le nettoyage. • Rampe d'accès antidérapante au niveau de la porte, adaptée au passage des équipements roulants. • Rideau a lames pour porte. Groupe frigorifique • Groupe frigorifique adapté aux dimensions de la chambre et à une température réglable de −2 °C à −18 °C. • Compresseur hermétique avec protections de sécurité haute et basse pression. • Évaporateur à ailettes avec dégivrage automatique. • Fluide frigorigène adapté au fonctionnement en température négative. • Ventilateurs avec protection thermique. • Bac à condensats avec évacuation adaptée aux températures négatives. • Régulateur électronique à affichage digital, installé à l'extérieur de la chambre. • La carrosserie du groupe doit conçue en tôle d'acier galvanisée pliée avec une protection contre la corrosion. Y compris toutes suggestions.		

- Lieu d'exécution : le Pénitencier Agricole de Fkih Ben Salah


- Délai d'exécution : 15 jours à compter de lendemain de la date de notification du BC

- Date et heure limites de réception des devis des concurrents : le 20 NOV 2026

à 12 heures 00 min

- les plis des concurrents doivent être déposés par voie électrique dans le portail des marchés publics accessible à l'adresse : www.marchespublics.gov.ma

Fkih Ben Salah le : 13 NOV 2026



Directeur
Pénitencier Agricole Fquih Ben Salah
Mohammed KHALID