ROYAUME DU MAROC
MINISTERE DE L'INTERIEUR
WILAYA DE LA REGION FES - MEKNES
PROVINCE D'EL HAJEB
COMMUNE SABAA AIYOUN

ABDELHAK ES-SABRY
Signé numériquement par ABDELHAK ES-SABRY
Raison : Je suis l'auteur du document
Emplacement :
Foxit PDF Reader Version: 2026.1.2

Avis d'achat sur bons de commande N° 32/2026

Le Président de la commune de Sabaa Aiyoun procède à l'achat sur bons de commande des prestations objet du présent avis, en application des dispositions de l'article 91 du décret n° 2-22-431 relatif aux marchés publics.

Objet de la prestation : ACHAT DE MATERIEL D'ENTRETIEN DE L'ECLAIRAGE PUBLIC.

Consistance de la prestation :

N°	Désignation	Caractéristiques et spécifications	Unité	Quantité	Garanties exigées
1	Luminaire LED 50 W	Caractéristiques de construction : - Système de fixation intégré simple et fiable avec rotule de sortie dont le diamètre est d'aumoins 62 mm permettant une inclinaison graduée minimale de 0° à 15°. L'embout de fixation est intégré au luminaire et permet une efficacité maximale de montage aussi bien sur mât ; - Corps en alliage d'alluminium injecté ou molé sous pression et peint par poudrage, muni d'un joint d'isolation en EPDM ; - Indice d'étanchéité totale du luminaire ≥ IP 65. Caractéristiques optiques : - Optique LED de haute efficacité asumétrique pour éclairage urbain ; - LED de type SMD ; - Température de couleur : ≈ 6000°K ; - Température de jonction : -20 à +50°C ; - Efficacité lumineuse : ≥ 120 Lm/W ; - IK : 08 ; - Flux lumineux ≥ 6000 Lm. Caractéristiques électriques : - Tension d'entrée 100-240 VAC, 50/60 Hz ; - Courant LED : ≤ 700 mA max ; - Puissance du luminaire : ≤ 50 W ; - CRI ≥ 80 ; - Certificat : CE et RoHs.	U	160	Voir garanties ci-jointes

Lieu d'exécution : Siège de la Commune de Sabaa Aiyoun.

Délai de livraison des prestations : 5 jours.

Date et heure limites de réception des devis des concurrents : 19/11/2026 à 11 h.

Les plis des concurrents seront déposés par voie électronique dans le portail des marchés publics accessible à l'adresse : www.marchespublics.gov.ma

Garanties exigées :

- Les Catalogues et les fiches techniques du luminaire doivent être cachetés par le concurrent, scanés et envoyés à l'adresse suivante : **bureaumarchecsa@gmail.com** au plus tard le : **19/11/2026 à 11 h**. Ou déposés au service des marchés de la Commune de Sabaa Aiyoun à la même date

- Présentation des échantillons par l'attributaire du bon de commande avant livraison pour approbation par le maitre d'ouvrage.

IMAGES EXPLICATIVES DU LUMINAIRE (à titre indicatif)



Fait à Sabaa Aiyoun, le : 16/11/2026

Signé :

ABDELHAK ES-SABRY

Signé numériquement par ABDELHAK ES-SABRY
Raison : Je suis l'auteur du document
Emplacement :
Foxit PDF Reader Version: 2026.1.2