ROYAUME DU MAROC
MINISTERE DE L'INTERIEUR
PROVINCE DE CHICHAOUA
CERCLE MEJJAT
CAIDAT ASSIF EL MAL
COMMUNE ADASSIL

AVIS D'ACHAT SUR BON DE COMMANDE N°31/2026

Le président de la commune territoriale Adassil procède à l'achat sur bons de commande des prestations objet du présent avis, en application des dispositions de l'article 91 du décret n° 2-22-431 relatif aux marchés publics.

Objet de la Prestation :Fourniture et pose des conduites de distribution pour l'alimentation en eau potable du douar Ighermane

Consistance de la prestation:

N° prix	Désignation	U	Qté	Garanties exigés
1	**Terrassement pour canalisation et ouvrages annexes** *Nature du terrain : toute nature, * Profondeur: toute profondeur. *Nature des travaux : déblai, remblai, réglages des fonds de fouilles, remploi du remblai, compactage, évacuation des déblais excédentaires .	m3	380	Les soumissionnaires sont tenus de déposer au bureau technique de la commune adassil une caution bancaire d'un montant de 2000 dh au nom de la commune adassil dans un délai qui ne dépasse pas 48h à compter de la date de confirmation de leurs offre. -L'entreprise est tenue de fournir les attestations de conformite sanitair -Une attestation de garantie des conduites de 10ans - Cette caution ne sera restituée qu'après l'expiration d'un délai de deux (02) mois à compter de la réception provisoire des travaux, sous réserve de l'absence de toute malfaçon, - Avant la réception des prestations, le titulaire du bon de commande est tenu de remettre les plans de récolement (réseaux et ouvrages réellement exécutés), dûment certifiés conformes à l'exécution
2	**Fourniture, transport et pose de conduites en polyéthylène haute densité (PEHD) DN 40 PN 10 bar 1er choix** FOURNITURE ET POSE DE CONDUITES D'EAU EN PEHD DN 40 PN 10 bar 1er choix Y/C MANCHONS ET TOUT ACCESSOIRES NECESSAIRES POUR BRANCHEMENT AU CONDUITE EXISTANTE.	ml	1650	
3	**Fourniture, transport et pose de conduites en polyéthylène haute densité (PEHD) DN 63 PN 16 bar 1er choix** FOURNITURE ET POSE DE CONDUITES D'EAU EN PEHD DN 63 PN 16 bar 1er choix Y/C MANCHONS ET TOUT ACCESSOIRES NECESSAIRES POUR BRANCHEMENT AU CONDUITE EXISTANTE.	ml	1560	
4	**REGARD VISITABLE (100*100cm)** Construction d'un regard (100*100 cm) h=60cm les parois en béton ordinaire de 10 cm e y compris acier, coffrage, et la fourniture et mise en place de trappe en tôle (80*80 cm) de 2mm de diamètre sur cadre en fer, y compris cadenas à 3 clés, main d'œuvre et toutes sujétions.	U	2	
5	**Robinet vanne à boisseau sphérique Laiton de DN 40 mm** la fourniture et la pose de Robinet vanne de DN 40 mm à boisseau sphérique Laiton de bonne qualité, y/c toutes sujétions	U	2	
6	**Robinet vanne à boisseau sphérique Laiton de DN 63 mm** la fourniture et la pose de Robinet vanne de DN 63 mm à boisseau sphérique Laiton de bonne qualité, y/c toutes sujétions	U	2	

■ **Délai d'exécution : 1 mois**

Lieu d'exécution : DOUAR IGHERMAN A LA COMMUNE D'ADASSIL

■Garantie Exigée : * Les soumissionnaires sont tenus de déposer au bureau technique de la commune adassil une caution bancaire d'un montant de 2000 dh au nom de la commune adassil dans un délai qui ne dépasse pas 48h à compter de la date de confirmation de leurs offre. - L'entreprise est tenue de fournir les attestations de conformite sanitair -Une attestation de garantie des conduites de 10ans - Cette caution ne sera restituée qu'après l'expiration d'un délai de deux (02) mois à compter de la réception provisoire des travaux, sous réserve de l'absence de toute malfaçon --Avant la réception des prestations, le titulaire du bon de commande est tenu de remettre les plans de récolement (réseaux et ouvrages réellement exécutés), dûment certifiés conformes à l'exécution

■ **Date et heure limites de réception des devis des concurrents : Le 23/11/2026 à 10H:00**

■ **Les offres des concurrents sont déposés par voie électronique dans le portail des marchés publics accessible à l'adresse www.marchepublics.gov.ma .**

ADASSIL le : 18/11/2026
Le président de la commune