ROYAUME DU MAROC
LE CHEF DU GOUVERNEMENT
DELEGATION GENERALE A L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE ET A LA REINSERTION
PRISON LOCALE OUEZZANE

Avis d'achat sur bon de commande N°5 5 /2026

Le Directeur de la prison locale de Ouezzane a procède à l'achat sur bon de commande des prestations objet du présent avis, en application des dispositions de l'article 91 du décret n° 2-22-431 relatif aux marchés publics.

- Objet de la prestation : **Entretien, remise en état et recharge des extincteurs au profit de la prison locale Ouezzane (en deux passages).**

- Consistance de la prestation :

Désignation	Caractéristique technique	Unité	Quantité
1- Extincteur à Poudre de 2 kg Poudre Polyvalent	- Vérification générale de l'état de l'extincteur : corps, robinetterie, flexible, manomètre et goupille de sécurité. - Changement des pièces défectueuses - Vidange et Nettoyage intérieur et extérieur de l'extincteur. - Remplissage avec l'agent extincteur approprié. Vérification Semestrielle en 2 fois (mois Janvier 2027 et mois Juin 2027.	Unité	03
2- Extincteur à Poudre de 6 kg Poudre Polyvalent	- Vérification générale de l'état de l'extincteur : corps, robinetterie, flexible, manomètre et goupille de sécurité. - Changement des pièces défectueuses - Vidange et Nettoyage intérieur et extérieur de l'extincteur. - Remplissage avec l'agent extincteur approprié. Vérification Semestrielle en 2 fois (mois Janvier 2027 et mois Juin 2027.	Unité	06
3- Extincteur à Poudre de 9 kg Poudre Polyvalent	- Vérification générale de l'état de l'extincteur : corps, robinetterie, flexible, manomètre et goupille de sécurité. - Changement des pièces défectueuses - Vidange et Nettoyage intérieur et extérieur de l'extincteur. - Remplissage avec l'agent extincteur approprié. Vérification Semestrielle en 2 fois (mois Janvier 2027 et mois Juin 2027.	Unité	28
4- Extincteur à Poudre de 25 kg Poudre Polyvalent	- Vérification générale de l'état de l'extincteur : corps, robinetterie, flexible, manomètre et goupille de sécurité. - Changement des pièces défectueuses - Vidange et Nettoyage intérieur et extérieur de	Unité	07

	l'extincteur. - Remplissage avec l'agent extincteur approprié. Vérification Semestrielle en 2 fois (mois Janvier 2027 et mois Juin 2027.		
5- Extincteur à Poudre de 50 kg Poudre Polyvalent	- Vérification générale de l'état de l'extincteur : corps, robinetterie, flexible, manomètre et goupille de sécurité. - Changement des pièces défectueuses - Vidange et Nettoyage intérieur et extérieur de l'extincteur. - Remplissage avec l'agent extincteur approprié. Vérification Semestrielle en 2 fois (mois Janvier 2027 et mois Juin 2027.	Unité	03
6- Extincteur à CO2 de 2 kg Dioxyde de Carbone	- Vérification générale de l'état de l'extincteur : corps, robinetterie, flexible, manomètre et goupille de sécurité. - Changement des pièces défectueuses - Vidange et Nettoyage intérieur et extérieur de l'extincteur. - Remplissage avec l'agent extincteur approprié. Vérification Semestrielle en 2 fois (mois Janvier 2027 et mois Juin 2027.	Unité	02
7- Extincteur à CO2 de 5 kg Dioxyde de Carbone	- Vérification générale de l'état de l'extincteur : corps, robinetterie, flexible, manomètre et goupille de sécurité. - Changement des pièces défectueuses - Vidange et Nettoyage intérieur et extérieur de l'extincteur. - Remplissage avec l'agent extincteur approprié. Vérification Semestrielle en 2 fois (mois Janvier 2027 et mois Juin 2027.	Unité	06
8- Extincteur à CO2 de 10 kg Dioxyde de Carbone	- Vérification générale de l'état de l'extincteur : corps, robinetterie, flexible, manomètre et goupille de sécurité. - Changement des pièces défectueuses - Vidange et Nettoyage intérieur et extérieur de l'extincteur. - Remplissage avec l'agent extincteur approprié. Vérification Semestrielle en 2 fois (mois Janvier 2027 et mois Juin 2027.	Unité	03

- Lieu d'exécution : Prison Locale Ouezzane
- Délai d'exécution : Vérification Semestrielle en 2 fois (mois Janvier 2027 et mois Juin 2027.
- Date et heure limites de réception des devis des concurrents : Le 24/11/**2026 à 11 heures**

- Les concurrents doivent être spécialisés dans le domaine.
- Les concurrents doivent envoyer un certificat de conformité valide, délivré par IMANOR, Service installation et maintenance des extincteurs mobiles, par courrier :marouanelabdellaoui@gmail.com

- **NB** : L'Entretien, vérification et recharge des extincteur sera effectuer 2 fois (2 passages) durant l'année 2027

- le prestataire s'engage à élaborer un pv de réforme du matériel dégradé si nécessaire.
- le prestataire est obligé de procéder au rechange de toutes pièces défectueuses ou manquantes des extincteurs après vérification.
- le prestataire doit fournir après fin des travaux un certificat de conformité. un rapport de travaux et un compte rendu de Vérification.
- cet établissement se réserve le droit d'annuler le BC en cas de non-respect de titulaire de l'une des obligations contractuelles

- Les plis des concurrents sont déposés par voie électronique dans le portail des marchés publics accessible à l'adresse www.marchespublics.gov.ma.

Le Directeur

المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج
السجن المحلي بوزان
Prison Locale d'Ouezzane
D.G.A.P.R