6	Fourniture et Pose de variateur 15KW, 380V de marque VEICHI ou similaire y/c coffret de protection métallique de dimensions approprié , serrure ,peinture,en deux couches la 1er antirouille et toutes sujétions pour le bon fonctionnment de syststème	U	1		
7	Fourniture et Pose de variateur 11KW, 380V de marque VEICHI ou similaire y/c coffret de protection métallique de dimensions approprié , serrure ,peinture,en deux couches la 1er antirouille et toutes sujétions pour le bon fonctionnment de syststème	U	3		
8	Fourniture et Pose des Plaques solaires JINKO ou similaire DOUBLE FACE classe A 1er choix de ≥ 550Wy/C des supports des fixation en acier de formeU, cornière de ≥50mm et de 5 mm d'épaisseur peint en deux couches la 1er antirouille et tous les accessoires nécessaire pour assurer son ancrage, sa fixation au sol avec chainage de (0.20*0.40) en béton armé dose à 350kg/m3 (6T8 est cadre en T6 espace de 0.20M) et .toutes sujétions.	U	229		
9	Fourniture et pose de conduite en polyéthylène DN 10bars de diameter 75mm certifié y/c compris tout accessoires de raccordement (avec la pompe) et toutes sujétions de bonne et parfaite exécution.	ML	2900		
TOTAL HT					
TVA 20%					
TOTAL TTC					

- **Lieu de travaux :** ***douars , tendite 28 ,*** 20,***36,32, zarzaya, ghabat,sekhouna , ayouch ntomart ,ghabat safsaf, belsanate, oulad aid,à la*** **commune fritissa.**
- **Délai d'exécution : 2mois à compter du lendemain de la date de notification de l'ordre service de la commande.**
- **Les offres retenues seront évaluées sur la base de l'offre globale la moins disant.**
- **Date et heures limites de réceptions des devis des concurrents :le** 23 NOV 2026 **à 14.00**
- **Les plis des concurrents sont déposés par voie électronique dans le portail des marchés publics accessible à l'adresse www.marchespublics.gov.ma.**

Le président de la Fritissa:

Le Président

Elarbi EL MAHJOUBI

MINISTERE DE L'INTERIEUR
PROVINCE DE BOULEMANE
CERCLE D'OUTAT EL HAJ
COMMUNE FRITISSA

Avis d'achat sur bons de commande N° 43/2026/CF.

OBJET DE LA PRESTATION : Equipment des puits a la commune Fritissa.

Le président de la commune Fritissa procède à l'achat sur bons de commande des prestations objet du présent avis, en application des dispositions de l'article 91 du décret n° 2-22-431 relatif aux marchés publics.

N°	DESIGNATION	Unité	Quantité	Prix Unitaire	Prix Total
1	Fourniture et Pose d'une pompe électrique immergée PEDROLLO ou similaire 4KW D 75/90 Triphasé 380V HMT≥120m y/c relais de niveau et relais diphase , sonde de niveau ,clapet anti retour , turbines ≥ 12 inox, crde de soutien cable immerge 3*6 et cable torsadé 4*16quelque soit sa longeur et toutes sujétions. De bon fonctionnement .	U	1		
2	Fourniture et Pose d'une pompe électrique immergée PEDROLLO ou similaire 5,5 KW D 75/90 Triphasé 380V HMT≥120m y/c relais de niveau et relais diphase , sonde de niveau ,clapet anti retour , turbines ≥ 12 inox, crde de soutien cable immerge 3*6 et cable torsadé 4*16quelque soit sa longeur et toutes sujétions. De bon fonctionnement .	U	6		
3	Fourniture et Pose d'une pompe électrique immergée PEDROLLO ou similaire 7.5 KW D 75/90 Triphasé 380V HMT≥120m y/c relais de niveau et relais diphase , sonde de niveau ,clapet anti retour , turbines ≥ 12 inox, crde de soutien cable immerge 3*6 cable torsadé 4*16 quelque soit sa longeur et toutes sujétions. De bon fonctionnement .	U	4		
4	Fourniture et Pose d'une pompe électrique immergée PEDROLLO ou similaire 11 KW D 75/90 Triphasé 380V HMT≥120m y/c relais de niveau et relais diphase , sonde de niveau ,clapet anti retour , turbines ≥ 12 inox, crde de soutien cable immerge 3*6 et cable torsadé 4*16quelque soit sa longeur et toutes sujétions. De bon fonctionnement .	U	2		
5	Fourniture et Pose de variateur 7.5KW, 380V de marque VEICHI ou similaire y/c coffret de protection métallique de dimensions approprié , serrure ,peinture,en deux couches la 1er antirouille et toutes sujétions pour le bon fonctionnment de syststème	U	9		