Royaume du Maroc
Caisse Nationale De Sécurité Sociale
Polyclinique CNSS Sidi Bernoussi

Casablanca, le 19/11/2026

Avis d'achat sur bons de commande n°
REF : CON 96/2026

Le président de la commission procède à l'achat sur bon de commande de fourniture objet du présent avis, en application des dispositions de l'article 91 du décret n° 2-22-431 relatif aux marchés publics.

Objet : Fourniture, installation et mise en marche d'un climatiseur Split System Gainable au profit de la polyclinique CNSS Sidi Bernoussi

Consistance des fourniture :

N° Unité	Désignation	Descriptif technique	Unité de mesure	Quantité
1	Fourniture et installation d'un climatiseur split system Gainable inverter 60000 Btu/h, avec pompe d'évacuation d'eau de Condensation.	**Fourniture, installation et mise en marche d'un Climatiseur Split System Gainable inverter 60000 Btu/h, avec Pompe d'évacuation d'eau de Condensation avec branchement à la CTA existante de la réanimation** Gaz R32 avec les accessoires nécessaires de l'installation et au branchement ➢ 4 grilles de soufflage d'air avec plénum : 595x595 mm. ➢ Deux grilles de reprise d'air avec plénum : 595x595 mm. ➢ Flexible Isolé Thermique e, aluminium ➢ kit de cuivre et isolation thermique 25 ML ➢ Câble d'alimentation 5G4 RVK 50 ML ➢ Protection par Disjoncteur 20A ➢ Evacuation d'eau de condensation ➢ Et tout autres accessoires nécessaires ➢ Transfert de la commande CTA (thermostat) de la réanimation au bloc opératoire Marque Carrier, Airwell ou équivalent Délai de garantie : Un (01) an	Unité	**1**

Lieu de livraison: Polyclinique CNSS Sidi Bernoussi, Sise à Hay al Qods Bd Ben Said Salah Mohammed - Casablanca.

Délai d'exécution des travaux : Quinze (15) jours

Délai de garantie : Un (01) an

Date et heure limites de réception des devis des concurrents : le 23/11/2026 à 09h00.

Pièces demandées : La fiche technique détaillée de fourniture de votre offre (y compris la marque et l'origine du climatiseur) à envoyer à l'adresse mail suivant : malika.ahlaou@cnss.ma au plus tard le 23/11/2026 à 09h00.

Les concurrents n'ayant pas déposés la fiche technique seront écartés.
Les offres des concurrents non conformes au descriptif technique demandé seront écartées.

Les plis des concurrents sont déposés par voie électronique dans le portail des marchés publics accessible à l'adresse www.marchespublics.gov.ma.

Le président de la commission

Dr. Achraf ZEKRI
Médecin Directeur
Polyclinique CNSS
Sidi Bernoussi