ROYAUME DU MAROC
MINISTERE DE L'INTERIEUR
PROVINCE AZILAL
CERCLE D'AFOURER
CAIDAT D'AFOURER
COMMUNE AFOURER

AVIS SUR BON DE COMMANDE N°11/2026

Le président de la commune d'Afourer procède à l'exécution sur bon de commande des prestations objet du présent avis, en application des dispositions de l'article 91 du décret N°2-22-431 relatif aux marchés publiques du 15 Chaabane 1444(08 Mars 2023).

OBJET : Acquisition de buse pour le réseau d'assainissement

N° de prix	Désignation	Caractéristiques et spécifications	Unité	Qté	Prix unitaire	Prix total
1	Fourniture transport de canalisation en PEHD double parois D300	-Canalisation en PEHD à double paroi, paroi extérieur annelée et paroi intérieur lisse (DN/ID300) -Classe de rigidité annulaire à 3% du diamètre intérieur SN≥8KN/m2 désignée au réseau d'assainissement, assemblage par manchon et joint d'étanchéité -référentiel : NM EN 13476-NF EN 13476.	ml	150		
2	Fourniture transport de canalisation en PEHD double parois D400	-Canalisation en PEHD à double paroi, paroi extérieur annelée et paroi intérieur lisse (DN/ID400) -Classe de rigidité annulaire à 3% du diamètre intérieur SN≥8KN/m2 désignée au réseau d'assainissement, assemblage par manchon et joint d'étanchéité -référentiel : NM EN 13476-NF EN 13476.	ml	30		
3	Fourniture transport de cadre carré 850x850mm Avec tampon en fonte ductile D400 sous chaussée ou trottoir du regard de visite	-Fonte ductile norme ISO 1083 / EN 1563 -Norme NM-10.9.001/EN 124-CLASSE D400 - stabilité et sécurité -peinture bitumineuse -Anti dérapant	U	7		
TOTAL HORS TAXE						
TVA 20%						
TOTAL TTC						

Lieu d'exécution : Commune Afourer, province d'Azilal.

- Délai d'exécution des travaux : un mois (1) à compter du lendemain de la notification du bon de commande.
- Date et heure limite de réception des devis des concurrents : le 23/11/2026 à 10h

- Les devis doivent être signés par le concurrent et déposés par voie électronique dans le portail des marchés publics accessible à l'adresse **www.marchespublic.gov.ma.**
- Les devis doivent mentionner la dénomination ou l'identité du concurrent et son adresse, le numéro d'inscription à la taxe professionnelle, le registre de commerce, le relevé d'identité bancaire,le numéro d'affiliation à la caisse nationale de sécurité sociale ou tout autre régime particulier de prévoyance sociale.
- L'entrepreneur est censé avoir tenu compte dans l'établissement de ces prix, de toutes les sujétions résultant directement des travaux objet du bon de commande.

NB : Fournir les fiches techniques des Canalisation en PEHD à double parois des diamètres D300 et D400 ainsi que le cadre carré 850x850mm avec tampon en fonte ductile D400

Fait à AFOURER, LE 19/11/2026

Signé : Le Président du conseil communal d'Afourer

