ROYAUME DU MAROC
MINISTERE DE L'INTERIEUR
PROVINCE DE LARACHE
CERCLE DE LOUKOUS
CAIDAT DE SIDI SLAMA
C.T KSAR BJIR

AVIS D'ACHAT SUR BON DE COMMANDE N° : 20/ST/2026

LE PRESIDENT DE LA COMMUNE DE KSAR BJIR PROCEDE A L'ACHAT SUR BON DE COMMANDE DES PRESTATIONS OBJET DU PRESENT AVIS , EN APPLICATION DES DISPOSTIONS DE L'ARTICLE 91 DU DECRET N° 2-22-431 RELATIF AUX MARCHES PUBLICS.

A) OBJET DE LA PRESTATION : ACHAT DE MATERIAL D'ECLAIRAGE PUBLIC

B) CONSISTANCE DE LA PRESTATION

N°	Désignation des prestations	Caractéristiques et spécifications	Unité de mesure	Quantité	Garantie exigés
1	Lampes haute puissance LED 40 W E27 Ingelec ou similaire	– Lampe Led de bonne qualité -Tension : 170V-240V - puissance : 40 w -Température d'utilisation : De -10°C à +40°C -Classe énergétique : A+ -Economie d'énergie : jusqu'à 40% d'économie -durée de vie : 25 000 heures - Haute efficacité lumineuse -Température de couleur : Lumière blanche (6500 °K) -durée de vie : 25000h	U	400	PRESENTATION DE FICHE TECHNIQUE JUSTIFIANT LES CARACTERISTIQUES DEMANDES
2	Câble torsadé autoporté BT 4 × 16 mm² de très bonne qualité	-Câble torsadé autoporté basse tension. -Constitution : **4 conducteurs de section 16 mm²** chacun. -Conducteurs en **aluminium** de classe 2, conformément aux normes en vigueur. -Âme toronnée, compacte. -Isolation en **polyéthylène réticulé (XLPE)** ou matériau équivalent résistant aux intempéries et aux rayonnements UV. -Tension assignée : **0,6/1 kV**. -Température maximale de service : **-90 °C** en régime permanent ; **250 °C** en court-circuit. -Résistant aux contraintes mécaniques, aux intempéries, à l'humidité et aux rayonnements UV. -Adapté à la pose aérienne sur supports avec accessoires appropriés. -Conforme aux normes **NF C 33-209**, **EN 50397** ou normes **IEC/NM** équivalentes. -Le câble devra être livré neuf, accompagné des fiches techniques et certificats de conformité du fabricant.	ML	200	
3	Contacteur tripolaire 115A 380V 50/60Hz de très bonne qualité	- Contacteur tripolaire avec bobine de commande. - 115A.- 380V. - AC 50/60Hz. - Application : commande circuit, protection des circuits en associant avec le relais thermique. - Equipable de blocs de contacts auxiliaires. - Protection contre la poussiere. - Montage en vertical, - Temperature ambiante : -5°C et +40°C avec une valeur moyenne quotidienne ≤+35°C (en exploitation normale). - Temperature de stockage : -25 °C ~ +55°C, et jusqu'a +70 °C sur une courte duree (24h). - Altitude ≤2000m. - IP20. - Classe de pollution 3.	U	10	

C) DELAIS D'EXECUTION : 10 jours

D) DATE et HEURE LIMITES DE RECEPTION DES DEVIS DES CONCURRENT : 23/11/2026 à 9h

E) L'NTREPRISE AYANT PRESENTER L'OFFRE LA MOIN DISANTE DOIT ENVOYER LES FICHES TECHNIQUES DEMANDES DANS UN DELAIS DE 24 HEURES A COMPTER DE LA DATE D ENVOI PAR MAIL MENTIONNE AU DEVIS

LES DITES FICHES TECHNIQUE DOIVENT ETRE BIEN CLAIRE COMPRENANT TOUS LES DESCRIPTIONS TECHNIQUES DEMANDES AVEC PHOTOS . ELLES DOIVENT ETRE ENVOYEES DANS UN DELAIS DE 24 HEURES A COMPTER DE LA DATE DE L'ENVOIE DE LA DEMANDE

LA REPONSE DOIT ETRE ENVOYEE A L'ADRESSE EMAIL DE LA COMMUNE (ksar.bjir2017@gmail.com) AVANT L'ENVOIE DE LA LETTRE DE CONFIRMATION .

EN CAS DE RETARD OU DE DISCORDANCES DES DESCRIPTIONS TECHNIQUES AVEC CELLE DEMANDES LE CONCURRENT SERA ECARTE

D) LES PLIS DES CONCURRENTS SONT DEPOSES PAR VOIE ELECTRONIQUE DANS LE PORTAIL DES MARCHES PUBLICS ACCESSIBLES A L'ADRESSE www.marchespublics.gov.ma

Le président

