ROYAUME DU MAROC
MINISTERE DE L'INTERIEUR
PROVINCE AZILAL
COMMUNE OUAOULA

AVIS D'ACHAT SUR BON DE COMMANDE N° 19 /2026 /CO / PAZ

*Le président de la commune **OUAOULA**, procède à l'achat sur bons de commande des prestations objet du présent avis, en application des dispositions de l'article 91 du décret n°2-22-431 relatif aux marchés publics.*

OBJET : ACHAT DE MATERIEL D'ECLAIRAGE PUBLIC.

CONSISTANCES DE LA PRESTATION :

N°	Désignations	Caractéristiques et spécifications	Unité De mesure	Qtité	Garanties Exigées
01	Luminaires équipés 50 W E27.	luminaires complet d'éclairage public 50w y/c carcasse 50W LAP ou similaire validé par le maitre d'ouvrage, ampoule à filetage grand E27 LED 50W **INGELEC** ou similaire validé par le maitre d'ouvrage, deux tiges de fixation N°10 de 50 cm, , console galvanisé de 32 mm au minimum, quatre écrous N° 10, quatre rondelles N° 10, deux mètres de câble torsadé de diamètre 10 mm plus deux bornes , deux connecteurs de marque ingelec **P1(CPI 16-1.5 MM2)** ou similaire et toutes les sujétions doivent être exécutées de manière parfaite.	U	200	La validation du bon de commande est subordonnée à la fourniture préalable de la fiche technique du produit
02	Ampoule LED haute puissance E27 50W 6500°K	Ampoule LED haute puissance **INGELEC** E27 50W 6500°K LEDH50E27B • Marque : ingelec ou similaire • Référence : LEDH50E27B • Culot : E27 • Puissance : 50 W • Lumière : 6500°K - Blanc froid • Durée de vie : 25000 h	U	400	
03	Interrupteur horaire analogique.	• Marque : theben ou similaire • Modèle : SYN 161 d-1610011 • Type : horloge analogique 24 heures • Programme : 96 segments – 1 segment / 15 mn	U	20	
04	Eclairage public solaire led virginie 400W - 65cm	- Détecteur de mouvement - Détecteur de la nuit - Dimension : 65.6x 223 x 5.26 CM - Puissance : 400W - Batterie : 3,7V/13,5Ah - Couleur lumineuse : 6500K - Indice de rendement de couleur : > 80 - Type de protection : IP65	U	40	
05	Porte fusible quatre pole 22x58-63A	- Marque : ingelec ou similaire - Nombre de pole : 4 pôles - Taille de fusible : 22X58 mm - Courant nominale : 63 A - Tension nominale : 400 V AC/500 V AC - Norme : IEC 60269/NF EN 60269 - Section câble : jusqu'à 35 mm2	U	20	

Royaume du Maroc * Ministère de l'Intérieur * Province Azilal * Commune OUAOULA

06	Porte fusibles 2 pôles 22x58 63 A	- Ingelec ou similaire - Nombre de pole : 2 pôles - Taille de fusible : 22X58 mm - Courant nominale : 63 A - Tension nominale : 400 V AC/500 V AC - Norme : IEC 60269/NF EN 60269 - Bornes : A vis - 2X 25 mm2	U	20	
07	Porte fusibles 2 pôles 14x51 40 A	- Ingelec ou similaire - Nombre de pole : 2 pôles - Taille de fusible : 14X51 mm - Courant nominale : 40 A - Tension nominale : 400 V AC/500 V AC - Norme : IEC 60269 - CE - Pouvoir de coupure : 50KA	U	20	
08	Cartouche 22x 58-63A	- Ingelec ou similaire - Taille : 22X58 mm - Courant nominale : 63 A - Tension nominale : 500 V AC - Norme : IEC 60269 - Classe : gG - usage général	U	50	La validation du bon de commande est subordonnée à la fourniture préalable de la fiche technique du produit
09	Cartouche 14x 51-40A	- Ingelec ou similaire - Taille : 14X51 mm - Courant nominale : 40 A - Tension nominale : 500 V AC - Norme : IEC 60269 - Classe : gG/BE	U	50	
10	Cartouche manchon 16 grand et petit	- Ingelec ou similaire - Taille : 14 X 51 mm et 22 X 58mm - Tension : 500 V AC - 50 KA et 500 V AC 80/ 120 KA	U	50	
11	Contacteur trois pôles AC LC1 D80 M7,80A,220V	- Marque : Schneider ou similaire - Type : contacteur 3 pôles - 80 A - Réf: HW 02001-1003A AC-G-D - Bobine:220V - 50/60HZ - Puissance: 37 kw/400 V- 50 HP - Norme: GB/T14048.4	U	20	
12	Coupe-circuit à fusible 32A 2 pole.	- Marque : ingelec ou similaire - Type : coupe circuit disjoncteur 2 pole - Courant : 32A - Tension : 400V/500V A - Norme : IEC 60898-1-NM/CE	U	30	

Lieu de Livraison : Commune **OUAOULA**

Délai de livraison de la Prestation : **07 (SEPT) jours**.

Date et heure limites de réception des devis des concurrents : **23 NOVEMBRE 2026 à 09 HEURES.**

Les plis des concurrents doivent déposés par voie électronique dans le portail des marchés publics accessible à l'adresse **www.marchespublics.gov.ma**

OUAOULA, LE 20 NOVEMBRE 2026

LE PRESIDENT DE LA COMMUNE

Royaume du Maroc * Ministère de l'Intérieur * Province Azilal
Commune OUAOULA

Signé:

Mohamed AIT SELLAM