ROYAUME DU MAROC
MINISTERE DE L'INTERIEUR
Région SOUSS MASSA
Commune LAMNIZLA
Direction services
Bureau budget, comptabilité et marché

Avis d'achat sur Bon de Commande N° 38 /2026

La Présidente de la Commune LAMNIZLA procède à l'achat sur bons de commande des prestations objet du présent avis, en application des dispositions de l'article 91 du décret n°2-22-431 relatif aux marchés publics.

Objet de la prestation : **Fourniture, pose et raccordement au réseau électrique d'un mât d'éclairage public décoratif de grande hauteur avec projecteurs LED haute puissance au niveau du rond-point « LBOUR » sis aux douar LAMNIZLA relevant de la CT-LAMNIZLA province de Taroudant.**

Consistance de la prestation :

N°	DESIGNATION	CARACTERISTIQUES	UNITE DE MESURE	QUANTITE	GARANTIES EXIGEES
01	Fourniture et pose d'un mât d'éclairage public décoratif et esthétique (Type grand mât / candélabre central) :	• **Hauteur :** 6 mètres. • **Matériau :** Acier galvanisé à chaud avec thermolaquage polyester haute résistance aux UV et à la corrosion (couleur au choix de la Commune). • **Structure :** Fût conique ou octogonal élégant avec couronne porte-projecteurs sommitale décorative et trappe de visite verrouillable.	ENS	1	
02	Fourniture et installation d'un ensemble de projecteurs LED haute luminosité :	• **Configuration :** Couronne de 4 projecteurs LED orientables à flux lumineux intense. • **Puissance unitaire :** 150W à 200W (rendement lumineux ≥ 130 lm/W, température de couleur blanc neutre 4000K – 5000K). • **Protection :** Indice d'étanchéité IP66 minimum, résistance aux chocs IK08/IK10, avec parafoudre intégré (10 kV minimum) et driver de marque reconnue.	ENS	1	
03	Raccordement électrique, câblage et mise en service :	• Fourniture et pose de câble électrique souterrain armé (type U1000 R2V ou AR2V, section minimale 4x16 mm²) sous fourreau annelé TPC rouge enterré avec grillage avertisseur. • Raccordement depuis le coffret de commande d'éclairage public existant le plus proche, incluant la fourniture et l'installation d'un disjoncteur différentiel de protection dédié, le câblage interne du mât et les essais de mise en service nocturne.	**Forfait**	1	

- Lieu d'exécution : commune LAMNIZLA province de Taroudant.
- Délai d'exécution : 10 jours après la date de l'attribution du BC.
- Date et heure limites de réception des devis des concurrents : 26/11/2026 18H :00
- Les plis des concurrents sont déposés par voie électronique dans le portail des marchés publics accessible à l 'adresse **www.marchespublics.gov.ma**.

LAMNIZLA LE : 24/11/2026

LA PRESIDENTE DE LA COMMUNE

PROVINCE DE TAROUDANT
COMMUNE LAMNIZLA
CIADAT AHMER