المديرية الجهوية بني ملال - خنيفرة
ⵜⴰⵎⵙⵍⴰ ⵜⴰⵏⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵙⵏⵉⵎⵍⴰⵍ ⴳⵏⵉⴼⵔⴰ
Direction Régionale De Beni Mellal - Khenifra

المندوبية الإقليمية لأزيلال
ⵜⴰⵎⵓⵔⴰⵢⵜ ⵜⴰⵙⴳⴰⵡⴰⵏⵜ ⵏ ⴰⵣⵉⵍⴰⵍ
Délégation Provinciale D'Azilal

Centre Hospitalier Provincial Haut Atlas
Central D'Azilal

المملكة المغربية
ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⴰⵖⵔⵉⴱ
ROYAUME DU MAROC

وزارة الصحة والحماية الاجتماعية
ⵜⴰⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴷⵓⵙⵉ ⴷ ⵓⵙⵙⴰⴳ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ
Ministère de La Santé et de La Protection Sociale

المركز الاستشفائي الإقليمي الأطلس
الكبير الأوسط لأزيلال

AVIS D'ACHAT SUR BON DE COMMANDE N° 45/2026 CHP AZILAL

Le directeur du Centre Hospitalier Provincial d'Azilal procède à la réparation sur bon de commande des prestations objet du présent avis, en application des dispositions de l'article 91 du décret n° 2-22-431 relatif aux marchés publics.

Objet de la prestation : Entretien et réparation des matériels techniques pour l'hôpital de Proximité Demnate relevant du Centre Hospitalier Provincial d'Azilal.

Consistance de la prestation :

N°	Désignations	Caractéristiques Et Spécifications	Quantité	Unité de Mesure	Garantie
1	**Entretien et réparation du Groupe électrogène :** **Marque :** ONIS VISA 330KVA **Modèle :** DS300GX **Inventaire :** 6426/17	- Réparation de l'armoire électrique de commande (Changement de toutes les pièces défectueuses) - filtre gasoil, mise à niveau nettoyage du réservoir, pompe de gasoil (possibilité de changement) - Vérification du câblage et alimentation électrique - Réparation ou remplacement de l'inverseur. - Le remplacement la batterie et tous les équipements défectueux - entretien de démarreur. - Remplacement des filtres (filtre à huile, filtre à carburant,…), Vidange et remplacement d'huile moteur, - entretien de circuit de refroidissement - Réglage des paramètres de fonctionnement automatique et manuel - Mise en marché	1	U	6 Mois
2	**Entretien et réparation des onduleurs (20 KVA - 10 KVA/10 KVA) :** **Marque :** (SHNEIDER – APC - APC) **Inventaire :** (6431/2017 - 6430/2017 - 6432/2017)	Entretien et mise à niveau : - Diagnostic et réparation de l'onduleur ; - Vérification et remplacement des batteries défectueuses, si nécessaire ; - Vérification et réparation du câblage, des connexions et des protections électriques ; - Vérification des différents composants et remplacement des pièces défectueuses(les cartes électroniques ….) ; - Vérification et réglage des paramètres de fonctionnement ; - Réalisation des essais de fonctionnement et mise en service ; - Fourniture d'un rapport de diagnostic précisant les anomalies constatées et les travaux réalisés ;	3	U	6 Mois

3	**Entretien et réparation de la chambre froide de la morgue (a 3 Groupes Compresseurs et 3 Evaporateurs) :** **Inventaire :** 6422/2017	- Réparation du groupe frigorifique : Possibilité de remplacement du compresseur, condenseurs. - Remplacement d'évaporateur - Réparation des fuites et remplacement de la tuyauterie du circuit frigorifique (en cuivre). - Remplacement de tous les équipements défectueux. - Remplacement filtre dès hydrateur, - Réparation du circuit de puissance électrique et du circuit de commande (thermostats, Contacteurs, pressostats, dégivrage, Autre accessoires, etc.). - Réparation des fuites d'isolation des parois - Nettoyage du circuit frigorigène - Recharge en fluide frigorigène. - Réglage des paramètres de fonctionnement - Mise en marché	1	U	6 Mois

NB :

- **La visite des lieux est obligatoire.**
- **Tout concurrent ne présentant pas l'attestation de visite des lieux sera écarté.**
- **Assure l'entretien préventif mensuel pendant toute la durée de la garantie de 6 mois.**

➢ **Lieu d'exécution** : L'Hôpital de Proximité Demnate.

➢ **Date d'exécution** : Deux 02 jours après notification du bon de commande.

➢ **Date et heure limite de réception des devis des concurrents** : 30/11/2026 à16 :00 heure.

➢ **Une visite de lieux** sera organisée à l'intention des concurrents : 30 /11 / 2026 à 14 :00 heure à L'Hôpital de Proximité Demnate.

Les plis des concurrents sont déposés par voie électronique dans le portail des marchés publics accessible à l'adresse **www.marchespublics.gov.ma**.

DIRECTEUR DU CHP AZILAL

Ministère de la Santé
AMAL JAMAL
Chef de Service des Affaires Administratives
C.H.P. AZILAL