ROYAUME DU MAROC
LE CHEF DU GOUVERNEMENT
DELEGATION GENERALE A L'ADMINISTRATION
PENITENTIAIRE ET A LA REINSERTION
PRISON LOCALE AIT MELLOUL 1

Avis d'achat sur bon de commande N°62-2026PLAM1

Le Directeur de la prison locale AIT MELLOUL1 procède à l'achat sur bon de commande des prestations objet du présent avis, en application des dispositions de l'article 91 du décret n° 2-22-431 relatif aux marchés publics.

- *Objet de la prestation :* **Fourniture et installation d'électropompes, de coffrets électriques et d'accessoires pour la prison locale Ait Melloul 1.**

- Consistance de la prestation :

N°	Désignation	Caractéristiques et spécifications	Unité de mesure	Quantité
1	Électropompe multicellulaire verticale 11 kW	Électropompe centrifuge multicellulaire à axe vertical, orifices d'aspiration et de refoulement en ligne - Débit : de 16 à 40 m^3/h - Hauteur manométrique totale : de 108 à 57 m - Moteur électrique triphasé 400/690 V – 50 Hz, puissance 11 kW (15 CV), 2 900 tr/min, protection IP 55, isolation classe F - Parties hydrauliques (roues, diffuseurs, chemise) en acier inoxydable AISI 304 - Raccordement par brides DN 65 – PN 16, compatible avec la tuyauterie existante (pièces d'adaptation comprises le cas échéant)	**U**	**4**
2	Électropompe multicellulaire verticale 5,5 kW	- Électropompe centrifuge multicellulaire à axe vertical, orifices d'aspiration et de refoulement en ligne - Débit : de 8 à 30 m^3/h - Hauteur manométrique totale : de 77 à 33 m - Moteur électrique triphasé 400/690 V – 50 Hz, puissance 5,5 kW (7,5 CV), 2 900 tr/min, protection IP 55, isolation classe F - Parties hydrauliques (roues, diffuseurs, chemise) en acier inoxydable AISI 304 - Raccordement par brides DN 65 – PN 16, compatible avec la tuyauterie existante (pièces d'adaptation comprises le cas échéant)	**U**	**2**
3	Électropompe multicellulaire verticale 15 kW	- Électropompe centrifuge à axe verticale orifices - Hauteur manométrique 54 à 72 - Moteur électrique triphasé 400-690V/RPM2900 HP20-31A puissance 15kw N° de turbine 561357080 verticale Type CS50250c	**U**	**1**

4	Pompe de circulation 218W	Marque : DAB pompes SPA TF110S1 – IP44 – 50HZ/230v/218W Intensité N :1A (m.n) 1688 – classe f	**U**	**1**
5	Coffret électrique de commande et de protection pour 4 électropompes de 11 kW	- Coffret métallique étanche, indice de protection IP 55 minimum, alimentation triphasée 400 V – 50 Hz - Commande et protection de 3 électropompes de 11 kW, démarrage étoile-triangle - Interrupteur-sectionneur général à commande extérieure cadenassable - Protection de chaque moteur contre les courts-circuits et les surcharges (disjoncteur magnéto-thermique) - Sélecteur Manuel / Arrêt / Automatique et voyants marche et défaut pour chaque pompe - Permutation automatique des pompes - Protection contre le manque d'eau (marche à sec)	**U**	**1**
6	Coffret électrique de commande et de protection pour 2 électropompes de 5,5 kW	- Coffret métallique étanche, indice de protection IP 55 minimum, alimentation triphasée 400 V – 50 Hz - Commande et protection de 2 électropompes de 5,5 kW, démarrage direct - Interrupteur-sectionneur général à commande extérieure cadenassable - Protection de chaque moteur contre les courts-circuits et les surcharges (disjoncteur magnéto-thermique) - Sélecteur Manuel / Arrêt / Automatique et voyants marche et défaut pour chaque pompe - Permutation automatique des pompes - Protection contre le manque d'eau (marche à sec)	**U**	**1**
7	Accessoires de raccordement hydraulique	- Un ensemble par électropompe, en DN 65 – PN 16, comprenant : - Deux vannes d'isolement (aspiration et refoulement) - Un clapet anti-retour - Deux manchons antivibratoires - Un manomètre avec robinet d'isolement - Contre-brides, joints et boulonnerie	**Ens**	**5**
8	Installation et mise en service	- Dépose des électropompes et des coffrets électriques existants - Pose et fixation des nouvelles électropompes et des coffrets électriques - Raccordement hydraulique à la tuyauterie existante - Raccordement électrique des électropompes et des coffrets - Fourniture et pose de tout le câblage requis (puissance et commande) - Fourniture et pose de tous les accessoires requis pour le bon fonctionnement de l'installation (chemins de câbles, gaines, presse-étoupes, cosses, supports, visserie, etc.) - Essais et mise en service	**F**	**1**

Les caractéristiques hydrauliques sont celles des électropompes existantes à remplacer ; une tolérance de ± 10 % est admise sur le débit et la hauteur manométrique.

- Lieu d'exécution : **PRISON LOCALE AIT MELLOUL 1**
- Délai et conditions d'exécution : **03 jours** à partir du lendemain de la date de notification de la commande ferme.
- Date et heure limite de réception des devis des concurrents : Le 29/11/2026 à 18h00
- Le bon de commande sera résilié si le titulaire n'a pas respecté le délai d'exécution.
- Garantie : 12 mois à compter de la date de réception.
- Seules les entreprises spécialisées dans le domaine sont autorisées à participer à cette commande, l'ICE faisant foi.
- Les concurrents doivent joindre à leur devis la fiche technique des électropompes proposées, précisant la marque, le modèle et la courbe de performance.
- Le concurrent retenu devra confirmer son offre et présenter à l'administration une copie du statut de la société et au moins une attestation de référence dans les 24 h suivant la notification de la lettre de demande de confirmation qui lui sera adressée.
- Les plis des concurrents sont déposés par voie électronique dans le portail des marchés publics accessible à l'adresse **www.marchespublics.gov.ma**.

Le directeur

المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج
السجن المحلي أيت ملول 1
Prison Locale Ait Melloul 1
⑦
D.G.A.P.R