ROYAUME DU MAROC
LE CHEF DU GOUVERNEMENT
DELEGATION GENERALE A L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE ET A LA REINSERTION
Prison Locale AIT MELLOUL 1

Avis d'achat sur bon de commande N° 63-2026PLAM1

Le Directeur de la prison locale AIT MELLOUL 1 procède à l'achat sur bon de commande des prestations objet du présent avis, en application des dispositions de l'article 91 du décret n° 2-22-431 relatif aux marchés publics.

- *Objet de la prestation :* **Réparation et entretien générale Du poste de transformation HTA/BT de la prison locale Ait Melloul 1**

- Consistance de la prestation :

N°	Désignation des prestations	Unité	Quantité	Garanties exigées
01	Installation du relais DDS **Caractéristiques et spécifications** appareil de surveillance et de commande qui détecte les anomalies du réseau ou du transformateur surcharge, court-circuit, surchauffe défaut d'isolement.	Unité	01	attestation de conformité et attestation de référence Agrée par la SRM sont exigés
02	Remplacement des cellules préfabriquées dégradées non adaptables (Nexans FIUOKIT M année 1993). **Caractéristiques et spécifications** Avec boite d'extrémité de la cellule de protection transformateur Kit/série départ + arrivé+protection Regroupe l'armoire préfabriquée et les composants nécessaires pour raccorder, manœuvrer, protéger et mesurer l'énergie électrique dans un poste HTA/BT	Unité	01	
03	Les gants de sécurité de porte **Caractéristiques et spécifications** Equipement de protection individuelle (EPI) Isolants, conformes à la norme EN60903/IEC60903	Unité	01	
04	Fourniture et pose de tape métallique pour chemin de câble **Caractéristiques et spécifications** diamètre :Longueur 3m / Largeur 500mm	Unité	01	

05	Gravage du nom et matricule sur la porte d`accès	Unité	01	
06	Mise en état, vérification et amélioration des terres des masses et du neutre	Unité	01	
07	Prévoir les désignations des départs/arrive/protection HTA au poste.	Unité	01	

- Lieu d'exécution : **PRISON LOCALE AIT MELLOUL 1**
- Délai et conditions d'exécution : **02 jours** à partir du lendemain de la date de notification de la commande ferme.
- Date et heure limite de réception des devis des concurrents : 29/11/2026 à 18h00
- Vu l'urgence, le bon de commande sera résilié si le titulaire n'a pas respecté le délai d'exécution.
- L'attestation de conformité et l'attestation de référence Agrée par la SRM sont exigés.
- Le concurrent retenu devra être Agrée par la SRM
- Les plis des concurrents sont déposés par voie électronique dans le portail des marchés publics accessible à l'adresse **www.marchespublics.gov.ma**.

Le directeur

